AYDINLATMA HESAP TABLOSU (Lümen metodu)														
KAT	MAHAL	ALAN (m²)	h (m)	hm (m)	k	η	MF	Em (lx)	ARMATÜRÞ (lm)		N hesap	N seçilen	E (lx)	W/m²	DURUM
ZK	BAYAN WC	1,3	2,70	1,85	0,22	0,36	0,80	200	DLB	1.200	0,7	1	268	9,3	UYGUN
ZK	BAY WC	1,5	2,70	1,85	0,33	0,36	0,80	200	DLB	1.200	0,9	1	230	8,0	UYGUN
ZK	JENARATÖR ODASI	2,1	2,70	1,85	0,40	0,36	0,70	200	ETJ	4.000	0,4	1	480	17,1	UYGUN
ZK	ÇÖP ODASI	1,7	2,70	1,85	0,31	0,36	0,70	100	ETJ	4.000	0,2	1	602	21,5	UYGUN
ZK	GÜV. HOLÜ	2,2	2,70	1,85	0,41	0,36	0,80	100	DL	1.800	0,4	1	230	8,0	UYGUN
ZK	ABDESTHANE	2,3	2,70	1,85	0,41	0,36	0,80	200	DLB	1.200	1,3	2	301	10,4	UYGUN
ZK	ABDESTHANE	2,4	2,70	1,85	0,42	0,36	0,80	200	DLB	1.200	1,4	2	288	10,0	UYGUN
ZK	WC	3,4	2,70	1,85	0,36	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,0	2	205	7,1	UYGUN
ZK	WC	3,4	2,70	1,85	0,36	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,0	2	205	7,1	UYGUN
ZK	WC	3,7	2,70	1,85	0,37	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,1	3	280	9,7	UYGUN
ZK	WC	3,7	2,70	1,85	0,37	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,1	3	280	9,7	UYGUN
ZK	GİRİŞ-LOBİ	17,1	2,80	1,95	1,03	0,51	0,80	200	DL	1.800	4,7	5	212	5,2	UYGUN
ZK	ERKEK MESCİT	24,1	2,80	1,95	1,39	0,57	0,80	200	DL	1.800	5,9	6	205	4,5	UYGUN
ZK	GİRİŞ-LOBİ	25,0	2,80	1,95	1,31	0,56	0,80	200	DL	1.800	6,2	7	226	5,0	UYGUN
ZK	KADIN MESCİT	35,2	2,80	1,95	1,52	0,59	0,80	200	DL	1.800	8,3	9	218	4,6	UYGUN
ZK	SIĞINAK	40,1	2,70	1,85	1,25	0,55	0,70	100	ETJ	4.000	2,6	3	115	2,7	UYGUN
ZK	AÇIK OFİS	44,7	2,80	1,95	1,22	0,54	0,80	500	PNL	3.600	14,3	15	525	12,1	UYGUN
ZK	AÇIK OFİS	68,1	2,80	1,95	1,49	0,59	0,80	500	PNL	3.600	20,1	20	498	10,6	UYGUN
ZK	ÜRETİM ALANI	1.138,8	7,98	6,63	1,80	0,62	0,70	300	HB	21.000	37,5	38	304	5,0	UYGUN
ZK	ÜRETİM ALANI	1.246,6	7,98	6,63	1,84	0,62	0,70	300	HB	21.000	40,7	41	302	4,9	UYGUN
1K	WC	3,4	2,70	1,85	0,36	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,0	2	205	7,1	UYGUN
1K	WC	3,4	2,70	1,85	0,36	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,0	2	205	7,1	UYGUN
1K	WC	3,7	2,70	1,85	0,37	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,1	3	280	9,7	UYGUN
1K	WC	3,7	2,70	1,85	0,37	0,36	0,80	200	DLB	1.200	2,1	3	280	9,7	UYGUN
1K	BEKLEME	17,1	2,80	1,95	0,79	0,43	0,80	200	DL	1.800	5,5	6	219	6,3	UYGUN
1K	BEKLEME	25,0	2,80	1,95	0,97	0,49	0,80	200	DL	1.800	7,1	8	227	5,8	UYGUN
1K	AÇIK OFİS	44,7	2,80	1,95	1,22	0,54	0,80	500	PNL	3.600	14,3	15	525	12,1	UYGUN
1K	AÇIK OFİS	68,1	2,80	1,95	1,49	0,59	0,80	500	PNL	3.600	20,1	20	498	10,6	UYGUN

ARMATÜR LİSTESİ			
KOD	AÇIKLAMA	ADET	GÜÇ (W)
HB	LED yüksek tavan (highbay) armatürü 150 W, 21.000 lm, IP65	79	11.850
PNL	LED panel armatür 60x60, 36 W, 3.600 lm, UGR<19	70	2.520
DL	LED downlight 18 W, 1.800 lm, IP20	42	756
DLB	LED downlight 12 W, 1.200 lm, IP44 (ıslak hacim)	26	312
ETJ	LED etanj armatür 36 W, 4.000 lm, IP65	5	180
ACL	LED acil aydınlatma armatürü 3 W, 3 saat, sürekli/sürekli olmayan	15	45
EXT	LED çıkış/yönlendirme armatürü 3 W, 3 saat	18	54
	TOPLAM	255	15.717

HESAP YÖNTEMİ

N = Em · A / (Φ · η · MF) k = 2·A / (hm · Ç) E = N · Φ · η · MF / A ≥ Em
Em: TS EN 12464-1 bakım aydınlık düzeyi, η: kullanım faktörü (yansıma tavan/duvar/zemin 0,7/0,5/0,2),
MF: bakım faktörü (temiz ortam 0,80 - üretim/teknik 0,70), hm: armatür - çalışma düzlemi (0,85 m) arası, Ç: mahal çevresi.
Toplam aydınlatma gücü 15,72 kW, ortalama güç yoğunluğu 5,5 W/m².
Acil aydınlatma: kaçış yolları ≥ 1 lx, yüksek riskli alanlar ≥ %10 Em, süre 3 saat (TS EN 1838, BYKHY).
Armatür yerleşimi ayrı "AYDINLATMA TESİSATI PLANI" paftalarında (CLD-P5-ICT-* katmanları) gösterilmiştir.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

AYDINLATMA HESABI (TS EN 12464-1) - Ölçeksiz

İŞİN ADI	AYDINLATMA HESABI (TS EN 12464-1)
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 09-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....