

DETERMINACION DE CLORO LIBRE RESIDUAL

FECHA: DEL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE AL DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO MACRO POZO "EL SALTO"

MUESTRA No #	11/9/2025	12/9/2025	13/9/2025	14/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	1	1	1	1

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO "BRISAS DEL RIO"

MUESTRA No #	11/9/2025	12/9/2025	13/9/2025	14/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA "CAMPAMENTO"

MUESTRA No #	11/9/2025	12/9/2025	13/9/2025	14/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA "LA VENTURA" POZO # 8

MUESTRA No #	11/9/2025	12/9/2025	13/9/2025	14/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	1	1,1	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA "POZO # 10"

MUESTRA No #	11/9/2025	12/9/2025	13/9/2025	14/9/2025	15/9/2025
1					0,3-1,5 mg/l

NOTA: NO SE ESTA INYECTANDO HIPOCLORITO, POR PROBLEMAS ELECTRICOS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO POZO # 10

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO "LA UNIÓN " DELIA CRISTINA

MUESTRA No #	11/9/2025	12/9/2025	13/9/2025	14/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	1	1,1	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO "LA UNIÓN" LA PETRA

MUESTRA No #	11/9/2025	12/9/2025	13/9/2025	14/9/2025	15/9/2025
1	1,1	1	1,1	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACION DE BOMBEO "MATA DE CACAO"

MUESTRA No #	11/9/2025	12/9/2025	13/9/2025	14/9/2025	15/9/2025
1	1	0,9	1,1	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACION DE BOMBEO "PIMOCHA"

MUESTRA No #	11/9/2025	12/9/2025	13/9/2025	14/9/2025	15/9/2025
1	0,9	1	1	1,1	0,3-1,5 mg/l

DETERMINACION DE CLORO LIBRE RESIDUAL

FECHA: DEL LUNES 15 DE SEPTIEMBRE AL DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO MACRO POZO "EL SALTO"

MUESTRA No #	15/9/2025	16/9/2025	17/9/2025	18/9/2025	19/9/2025	20/9/2025	21/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	1	1	1	1	1,1	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO "BRISAS DEL RIO"

MUESTRA No #	15/9/2025	16/9/2025	17/9/2025	18/9/2025	19/9/2025	20/9/2025	21/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1	1,1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA "CAMPAMENTO"

MUESTRA No #	15/9/2025	16/9/2025	17/9/2025	18/9/2025	19/9/2025	20/9/2025	21/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1	0,9	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA "LA VENTURA" POZO # 8

MUESTRA No #	15/9/2025	16/9/2025	17/9/2025	18/9/2025	19/9/2025	20/9/2025	21/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	1,1	1	0,9	1	1,1	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA "POZO # 10"

MUESTRA No #	15/9/2025	16/9/2025	17/9/2025	18/9/2025	19/9/2025	20/9/2025	21/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1								0,3-1,5 mg/l

NOTA: NO SE ESTA INYECTANDO HIPOCLORITO, POR PROBLEMAS ELECTRICOS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO POZO # 10

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO "LA UNIÓN " DELIA CRISTINA

MUESTRA No #	15/9/2025	16/9/2025	17/9/2025	18/9/2025	19/9/2025	20/9/2025	21/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	0,9	1,1	1	1	0,9	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO "LA UNIÓN" LA PETRA

MUESTRA No #	15/9/2025	16/9/2025	17/9/2025	18/9/2025	19/9/2025	20/9/2025	21/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	1	0,9	1	1	1,1	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACION DE BOMBEO "MATA DE CACAO"

MUESTRA No #	15/9/2025	16/9/2025	17/9/2025	18/9/2025	19/9/2025	20/9/2025	21/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	1,1	1	0,9	1	1	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACION DE BOMBEO "PIMOCHA"

MUESTRA No #	15/9/2025	16/9/2025	17/9/2025	18/9/2025	19/9/2025	20/9/2025	21/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	0,9	1,1	1	1	1	1,1	0,3-1,5 mg/l

DETERMINACION DE CLORO LIBRE RESIDUAL

FECHA: DEL LUNES 22 DE SEPTIEMBRE AL DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO MACRO POZO "EL SALTO"

MUESTRA No #	22/9/2025	23/9/2025	24/9/2025	25/9/2025	26/9/2025	27/9/2025	28/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	1	1	1	1	0,9	0,9	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO "BRISAS DEL RIO"

MUESTRA No #	22/9/2025	23/9/2025	24/9/2025	25/9/2025	26/9/2025	27/9/2025	28/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA "CAMPAMENTO"

MUESTRA No #	22/9/2025	23/9/2025	24/9/2025	25/9/2025	26/9/2025	27/9/2025	28/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1	1,1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA "LA VENTURA" POZO # 8

MUESTRA No #	22/9/2025	23/9/2025	24/9/2025	25/9/2025	26/9/2025	27/9/2025	28/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	0,9	1,1	1	1,1	1	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA "POZO # 10"

MUESTRA No #	22/9/2025	23/9/2025	24/9/2025	25/9/2025	26/9/2025	27/9/2025	28/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1								0,3-1,5 mg/l

NOTA: NO SE ESTA INYECTANDO HIPOCLORITO, POR PROBLEMAS ELECTRICOS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO POZO # 10

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO "LA UNIÓN " DELIA CRISTINA

MUESTRA No #	22/9/2025	23/9/2025	24/9/2025	25/9/2025	26/9/2025	27/9/2025	28/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	1,1	0,9	1	1	1,1	1,1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO "LA UNIÓN" LA PETRA

MUESTRA No #	22/9/2025	23/9/2025	24/9/2025	25/9/2025	26/9/2025	27/9/2025	28/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	0,9	1	1,1	1	1,1	0,9	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACION DE BOMBEO "MATA DE CACAO"

MUESTRA No #	22/9/2025	23/9/2025	24/9/2025	25/9/2025	26/9/2025	27/9/2025	28/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	1,1	1	1,1	0,9	1	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACION DE BOMBEO "PIMOCHA"

MUESTRA No #	22/9/2025	23/9/2025	24/9/2025	25/9/2025	26/9/2025	27/9/2025	28/9/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	1	1,1	0,9	1	1	1,1	0,3-1,5 mg/l

DETERMINACION DE CLORO LIBRE RESIDUAL

FECHA: DEL LUNES 29 DE SEPTIEMBRE AL DOMINGO 5 DE OCTUBRE DEL 2025

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO MACRO POZO "EL SALTO"

MUESTRA No #	29/9/2025	30/9/2025	1/10/2025	2/10/2025	3/10/2025	4/10/2025	5/10/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	1	1	1	1	0,9	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO "BRISAS DEL RIO"

MUESTRA No #	29/9/2025	30/9/2025	1/10/2025	2/10/2025	3/10/2025	4/10/2025	5/10/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	1	1	1	1	1,1	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA "CAMPAMENTO"

MUESTRA No #	29/9/2025	30/9/2025	1/10/2025	2/10/2025	3/10/2025	4/10/2025	5/10/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1	1,1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA "LA VENTURA" POZO # 8

MUESTRA No #	29/9/2025	30/9/2025	1/10/2025	2/10/2025	3/10/2025	4/10/2025	5/10/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	0,9	1,1	1	1	1,1	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA "POZO # 10"

MUESTRA No #	29/9/2025	30/9/2025	1/10/2025	2/10/2025	3/10/2025	4/10/2025	5/10/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1								0,3-1,5 mg/l

NOTA: NO SE ESTA INYECTANDO HIPOCLORITO, POR PROBLEMAS ELECTRICOS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO POZO # 10

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO "LA UNIÓN " DELIA CRISTINA

MUESTRA No #	29/9/2025	30/9/2025	1/10/2025	2/10/2025	3/10/2025	4/10/2025	5/10/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	0,9	1	1,1	1	0,9	1,1	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO "LA UNIÓN" LA PETRA

MUESTRA No #	29/9/2025	30/9/2025	1/10/2025	2/10/2025	3/10/2025	4/10/2025	5/10/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1,1	1	0,9	1	1	1,1	1,1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACION DE BOMBEO "MATA DE CACAO"

MUESTRA No #	29/9/2025	30/9/2025	1/10/2025	2/10/2025	3/10/2025	4/10/2025	5/10/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	0,9	1,1	1	0,9	1	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACION DE BOMBEO "PIMOCHA"

MUESTRA No #	29/9/2025	30/9/2025	1/10/2025	2/10/2025	3/10/2025	4/10/2025	5/10/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	1,1	0,9	1,1	1	1	1,1	0,3-1,5 mg/l

DETERMINACION DE CLORO LIBRE RESIDUAL

FECHA: DEL LUNES 6 DE OCTUBRE AL VIERNES 10 DE OCTUBRE DEL 2025

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO MACRO POZO "EL SALTO"

MUESTRA No #	6/10/2025	7/10/2025	8/10/2025	9/10/2025	10/10/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	1	1	1	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO "BRISAS DEL RIO"

MUESTRA No #	6/10/2025	7/10/2025	8/10/2025	9/10/2025	10/10/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA "CAMPAMENTO"

MUESTRA No #	6/10/2025	7/10/2025	8/10/2025	9/10/2025	10/10/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA "LA VENTURA" POZO # 8

MUESTRA No #	6/10/2025	7/10/2025	8/10/2025	9/10/2025	10/10/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	0,9	1	1,1	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA "POZO # 10"

MUESTRA No #	6/10/2025	7/10/2025	8/10/2025	9/10/2025	10/10/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1						0,3-1,5 mg/l

NOTA: NO SE ESTA INYECTANDO HIPOCLORITO, POR PROBLEMAS ELECTRICOS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO POZO # 10

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO "LA UNIÓN " DELIA CRISTINA

MUESTRA No #	6/10/2025	7/10/2025	8/10/2025	9/10/2025	10/10/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	1	0,9	0,9	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACIÓN DE BOMBEO "LA UNIÓN" LA PETRA

MUESTRA No #	6/10/2025	7/10/2025	8/10/2025	9/10/2025	10/10/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	1,1	1	1,1	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACION DE BOMBEO "MATA DE CACAO"

MUESTRA No #	6/10/2025	7/10/2025	8/10/2025	9/10/2025	10/10/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	1	0,9	1,1	1	0,3-1,5 mg/l

REPORTE SEMANAL DE ANALISIS DE AGUA ESTACION DE BOMBEO "PIMOCHA"

MUESTRA No #	6/10/2025	7/10/2025	8/10/2025	9/10/2025	10/10/2025	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
1	1	1,1	1	0,9	1	0,3-1,5 mg/l

ELABORADO POR:**AUTORIZADO POR:**

ING. RONNY GARCÍA
PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES

TEC. OSCAR ACOSTA POVEDA
COORDINADOR DE AGUA POTABLE (E)