

Kustnät Elnät AB

Nätplanering och tillstånd

Box 404, 851 05 Sundsvall

Datum: 2026-06-11

Diarienummer: KN-2026-1187

Yttrande – samråd om detaljplan för Björkängen etapp 2

Till: Sundsvalls kommun, stadsbyggnadsnämnden. Ert diarienummer: SBN-2025-00412.

Kustnät Elnät AB har ledningsrätt 2281-09/112 för en markförlagd 12 kV-kabel inom Sundsvall Björkängen 1:1. Kabeln går i den blivande förlängningen av Björkallén.

Synpunkter

- Kabeln ska säkerställas med ett u-område om minst 4 meter i plankartan, eller ligga inom allmän plats gata med rätt för ledningen att ligga kvar.
- Om kabeln måste flyttas på grund av planen ska kostnaden bäras av exploatören eller kommunen, inte av Kustnät Elnät AB. Detta bör anges i planbeskrivningen och regleras i exploateringsavtalet.
- För att försörja cirka 65 bostäder, en förskola och laddplatser i mobilitetshubben behövs en ny nätstation. Vi begär att ett E-område om 6 × 8 meter läggs in, lämpligen i anslutning till mobilitetshubben, minst 5 meter från byggnader med bostäder.

Kustnät Elnät AB vill delta i fortsatt samråd om ledningarnas placering inför granskningen.

Johanna Eklöf

Nätplanerare