

Malmö stad

Miljöförvaltningen – Fogmassor, inventeringsprotokoll PCB

Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö

Datum: 2025-11-18

Inventeringsprotokoll PCB – fogmassor

Inventering enligt 16 § förordningen (2007:19) om PCB m.m. Uppgifterna redovisas byggnadsvis; en blankett per byggnad.

Uppgift	Ifyllt
Fastighetsbeteckning	Malmö Rönnen 14
Byggnad	Hus B, flerbostadshus i fyra våningar, Rönngatan 7–11
Byggår / renoveringsår	1968 / 1972 (fönsterbyte)
Fastighetsägare	Bostads AB Rönngården, org.nr 556702-8841
Inventeringen utförd av	Miljöinventering Syd AB, Hanna Rydén
Datum för inventering	2025-10-06

Provpunkter och resultat

Prov-ID	Placering	Fogtyp	Löpmeter	Halt PCB (mg/kg)
F-01	Fasad, elementfogar mot gården	Elastisk fog, grå	420	1900
F-02	Fasad, elementfogar mot gatan	Elastisk fog, grå	360	820
F-03	Fönsterfogar, ursprungliga fönster i trapphus	Elastisk fog, vit	96	2400
F-04	Fönsterfogar, bytta fönster 1972 i lägenheter	Elastisk fog, vit	610	12
F-05	Balkongfogar	Elastisk fog, svart	140	610
F-06	Sockelfog mot mark	Plastisk fog	180	<5
F-07	Dilatationsfog i entréhall, trapphus 9	Elastisk fog, grå	24	380
F-08	Fogar kring ventilationsgaller på vinden	Elastisk fog, grå	30	95

Analysen utförda av Analyslaboratoriet Öresund AB, se analysprotokoll. Halt avser total PCB i fogmassan.

Åtgärdsplan

Fogar med halt över 500 mg/kg saneras under 2026 i samband med fasadrenoveringen. Fogar med halt mellan 50 och 500 mg/kg avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. Sanering anmäls till miljöförvaltningen senast tre veckor före start.

Hanna Rydén

Miljöinventerare, Miljöinventering Syd AB