

Brandkonsult Mitt AB

Uppdrag 26-114

Bankgatan 15, 852 31 Sundsvall

Datum: 2026-08-20

Klassningsplan för explosionsfarlig miljö – sprutbox och blandningsrum

Dokumentnummer K-01. Klassningen är gjord enligt SS-EN IEC 60079-10-1 för Tunadals Industrilack AB, Sundsvall Tunadal 7:22. Klassningsplanen ska finnas tillgänglig i verksamheten och uppdateras vid ändrad hantering.

Utrymme	Utsläppskälla	Zon	Utbredning	Ventilation
Sprutbox	Sprutpistol och lackdimma vid sprutning	Zon 1	Hela sprutboxens inre volym	Mekanisk frånluft 8 000 m ³ /h, förreglad med sprututrustningen
Sprutbox	Öppning mot verkstaden	Zon 2	1 meter utanför öppningen	Som ovan
Blandningsrum	Omtappning och blandning av lack och förtunning	Zon 2	Hela rummet upp till 1 meter över golv	Mekanisk frånluft vid golv
Brandcell B2	Slutna förpackningar	Ingen zon	–	Naturlig ventilation

Förutsättning: omtappning sker endast i blandningsrummet och med jordade kärl.

Linnea Sjölander

Brandingenjör, Brandkonsult Mitt AB