

Länsstyrelsen Västernorrland

Samhällsbyggnadsenheten
871 86 Härnösand

Datum: 2026-06-10
Diarienummer: 402-4711-2026

Samråd om detaljplan för Björkängen etapp 2 i Sundsvalls kommun

Mottagare: Sundsvalls kommun, stadsbyggnadsnämnden. Er beteckning: SBN-2025-00412.

Planförslaget

Planförslaget, daterat 2026-05-12, möjliggör cirka 65 bostäder i radhus och flerbostadshus i högst fyra våningar, en förskola med sex avdelningar, en mobilitetshubb och ett sammanhängande gröonstråk. Dagvatten ska fördröjas i öppna dagvattenytor innan det leds till Björkbäcken. Björkallén förlängs in i området. Planförslaget handläggs med utökat förfarande och har varit tillgängligt för samråd 2026-05-18 – 2026-06-12.

Länsstyrelsens roll

Under samrådet ska Länsstyrelsen enligt 5 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, särskilt ta till vara och samordna statens intressen, verka för att riksintressen tillgodoses och att miljö kvalitetsnormer följs, och verka för att bebyggelse inte blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Länsstyrelsen ska också ge råd om tillämpningen av 2 kap. PBL.

Sammanfattande bedömning

Länsstyrelsen bedömer att planförslaget i sin nuvarande utformning inte visar att bebyggelsen blir lämplig med hänsyn till risken för översvämning vid skyfall, och inte visar att miljö kvalitetsnormerna för Björkbäcken kan följas. Om dessa frågor inte hanteras inför granskningen kan kommunens beslut att anta planen komma att prövas av Länsstyrelsen enligt 11 kap. 10 § PBL.

Frågor som kan leda till prövning enligt 11 kap. 10 § PBL

Hälsa och säkerhet – översvämning vid skyfall

Skyfallskarteringen i planbeskrivningen visar vattendjup på 0,3–0,5 meter vid ett regn med 100 års återkomsttid i lågpunkten där förskolan placeras. Kommunen behöver visa hur vattnet avleds ytligt utan att skada byggnader och överväga planbestämmelser om lägsta nivå för färdigt golv och om höjdsättning av mark.

Miljö kvalitetsnormer för vatten

Björkbäcken ingår i en vattenförekomst som inte uppnår god ekologisk status. Planbeskrivningen saknar en beräkning av föroreningsbelastningen före och efter exploateringen. Kommunen behöver redovisa att planen inte försvårar möjligheten att följa miljö kvalitetsnormerna enligt 5 kap. miljöbalken.

Råd enligt 2 kap. PBL

- Buller: Bullerutredningen redovisar 61 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad mot Björkallén för de närmaste flerbostadshusen. Riktvärdet i 3 § förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader är 60 dBA. Planen bör säkerställa att minst hälften av bostadsrummen i varje bostad vänds mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids.
- Geoteknik: Den geotekniska utredningen är översiktlig. Stabiliteten i slänten mot Björkbäcken bör utredas innan planen går ut på granskning.
- Förskolegården: Friktan för lek och utevistelse bör redovisas i förhållande till antalet barn och avståndet till Björkallén.

Övrigt

Länsstyrelsen vill ta del av samrådsredogörelsen och det reviderade planförslaget inför granskningen.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Johan Sandberg med planhandläggare Maria Holm som föredragande.

Johan Sandberg
Enhetschef, samhällsbyggnadsenheten

Maria Holm
Planhandläggare

Kopia till: Lantmäteriet, Trafikverket och Myndigheten för civilt försvar.