



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EQ-15**

Système de régulation des cordons chauffants d'une porte d'armoire verticale à froid négatif

1. Secteur d'application

Locaux de commerce de distribution alimentaire.

2. Dénomination

Mise en place d'un système de régulation des cordons chauffants d'une porte vitrée d'armoire verticale à froid négatif pour produits surgelés.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Mise en place réalisée par un professionnel.

4. Durée de vie conventionnelle

7 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

7 700 kWh cumac / porte	X	Nombre de portes
		N