



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EQ-18**

Sous-refroidissement du liquide d'une installation de production de froid négatif

1. Secteur d'application

Locaux de commerce de distribution alimentaire de surface de vente inférieure à 10 000m².

2. Dénomination

Sous-refroidissement du liquide d'une installation de production de froid négatif.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Une attestation d'un sous-refroidissement du liquide de l'installation de production de froid négatif d'au moins 20°C au-dessous de la température de condensation, après réalisation de l'opération, est fournie par l'installateur.

Mise en place réalisée par un professionnel.

4. Durée de vie conventionnelle

7 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

8 700	X	Puissance frigorifique négative en kW de l'installation
		P