



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EQ-14**

Meuble frigorifique de type vertical avec uniquement éclairage en fronton

1. Secteur d'application

Locaux commerce de distribution alimentaire.

2. Dénomination

Mise en place d'un meuble frigorifique de vente de type vertical avec un éclairage en fronton et sans éclairage incorporé aux étagères.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Mise en place réalisée par un professionnel.

4. Durée de vie conventionnelle

7 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

5 700 kWh cumac /mètre linéaire

X

L

L correspond à la longueur du meuble frigorifique installé en mètre linéaire.