



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EQ-12**

## Porte non chauffante à haute performance d'isolation pour armoire verticale à froid négatif

### **1. Secteur d'application**

Locaux de commerces de distribution alimentaire.

### **2. Dénomination**

Mise en place d'une porte non chauffante à haute performance d'isolation pour armoire verticale à froid négatif pour produits surgelés.

### **3. Conditions pour la délivrance de certificats**

La porte doit être équipée :

- d'un vitrage avec coefficient  $U \leq 0,9 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$  ;
- d'un encadrement à faible conduction thermique, sans cordon chauffant.

Mise en place réalisée par un professionnel.

### **4. Durée de vie conventionnelle**

7 ans.

### **5. Montant de certificats en kWh cumac**

14 100 kWh cumac / porte	X	Nombre de portes
		N