Ministry of Health
K.S.A.M.C
Operation and Logistics Executive
Management
Department of Safety and Fire
Protection



وزارة الصحة مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الطبية الإدارة التنفيذية للتشغيل والإمداد قسم السلامة والوقاية من الحرائق

سلامة المخازن Storage Safety

	القسم	المبنى
. ((LEULE	المبتي

التاريخ:

	مطابق yes	غیر مطابق NO	غیر مطلوب NA
1-الرفوف متينة وبحالة جيدة			
2- لا توجد عناصر مخزنة مباشرة على الأرض (ترك 10 سنتيمترات على الأقل)			
3- العناصر موضوعة على قاعدة مسطحة			
4- الأجسام الثقيلة مخزنة في المناطق السفلية قريبة من الأرض والأجسام الخفيفة والصغيرة بالرفوف العلوية			
5- المنظفات والمذيبات والمبيدات الحشرية مخزنة بشكل منفصل في حاويات معتمدة وتحمل علامات توضيحية			
 المخازن منظمة ومرتبة ومخزنة على بعد 50 سم من السقف 			
7- تغزين منظم وغير عشواني			
8- درجة الحرارة والرطوبة مناسبة			
9- النهوية والإضاءة بحالة جيدة			
10- المستودع نظيف			
11- المستودع مجهز بـ معدات الإطفاء المناسبة			
12- أسطوانات الغاز الطبية مثبته بالسلاسل بشكل جيد.			

مسؤول السلامة: -

التوقيع: -