

FIXED FM200 EXTINGUISHING SYSTEMS / MONTHLY INSPECTION & TEST
استمارة الفحص الشهري لنظام الـ FM200

المبنى:

الموقع :

الملاحظات Comments	غير مرضي Unsatisfactory	مرضي Satisfactory	ممارسات العمل work practices	
			أغطية الرشاشات في أماكنها Nozzle caps in place.	1
			لا يوجد أضرار في مكونات النظام System components have no obvious physical damage.	2
			رشاشات النظام في المكان المناسب Extinguishing system components are in their proper locations.	3
			لا يوجد أجهزة أضيفت أو أجهزة نقلت No equipment has been added or existing equipment moved.	4
			الرشاشات موجهة على أسطح الأجهزة Nozzles aim at equipment's surfaces they protect	5
			المفاتيح اليدوية سهلة الوصول Manual actuators are not obstructed	6
			المؤشرات والأختام سليمة Tamper indicators & seals are intact.	7
			استمارة الصيانة في مكانها Maintenance tag or certificate is in place.	8
			مقاييس الضغط تعمل بالصورة المطلوبة Pressure gauges are in operable range.	9
			كابل أسطوانة النظام موصول بالكهرباء. The system cable is plugged in.	10
			درجة حرارة المكان مناسبة (الكبرى-الصغرى). The temperature of the place is suitable (Major- Minor).	11

الملاحظات:	Comments:

القائم بالتفتيش الاسم:	Inspected by Name:
التوقيع:	Signature: