



تجمع المدينة المنورة الصحي
Al Madinah Health Cluster

إدارة الأمن والسلامة بالنطاق الصحي الثالث
Security and Safety Department of The Third Health Cluster



مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية
King Salman bin Abdulaziz Medical City

استمارة التفتيش الشهري لنظام الـ CO2 FIXED CO2 EXTINGUISHING SYSTEMS / MONTHLY INSPECTION

التاريخ:

المبنى:

الموقع:

سليم
YES

غير سليم
NO

غير مطلوب
N/A

		YES	NO	N/A		
1	Nozzle caps in place.				أغطية الرشاشات في أماكنها	1
2	System components have no obvious physical damage.				لا يوجد أضرار في مكونات النظام	2
3	Extinguishing system components are in their proper locations				رشاشات النظام في المكان المناسب	3
4	No equipment has been added or existing equipment moved.				لا يوجد أجهزة أضيفت أو أجهزة نقلت	4
5	Nozzles aim at equipment's surfaces they protect				الرشاشات موجهة على أسطح الأجهزة	5
6	Manual actuators are not obstructed				المفاتيح اليدوية سهلة الوصول	6
7	Tamper indicators & seals are intact.				المؤشرات والأختام سليمة	7
8	Maintenance tag or certificate is in place.				استمارة الصيانة في مكانها	8
9	Pressure gauges are in operable range.				مقاييس الضغط تعمل بالصورة المطلوبة	9
10	The system cable is plugged in.				كابل أسطوانة النظام موصول بالكهرباء.	10
11	The temperature of the place is suitable (Major- Minor)				درجة حرارة المكان مناسبة (الكبرى-الصغرى).	11
12	Is the fire extinguishing system on automatic mode? (Auto)				هل نظام الإطفاء على وضعية؟ Auto	12

Comments:

الملاحظات:

Inspected by Name:

اسم القائم بالتفتيش:

Signature:

التوقيع: