مدينة الملك سلمان الطبية
الإدارة التنفيذية للعمليات التشغيلية
إدارة الأمن والسلامة بالمدينة الطبية
إدارة الأمن والسلامة بالمستشفى الرئيسي
إدارة السلامة

تجمع المدينة المنورة الصحي
Madinah Health Cluster
شركة الصحة القابضة

استمارة التفتيش الشهري لنظام الـ FM200
FIXED FM200 EXTINGUISHING SYSTEMS / MONTHLY INSPECTION

الموقع: المبنى: التاريخ: 2026-05-06

سليم	غير سليم	غير مطلوب
YES	NO	N\A

		YES	NO	N\A		
1	Nozzle caps in place.				أغطية الرشاشات في أماكنها	1
2	System components have no obvious physical damage.				لا يوجد أضرار في مكونات النظام	2
3	Extinguishing system components are in their proper locations				رشاشات النظام في المكان المناسب	3
4	No equipment has been added or existing equipment moved.				لا يوجد أجهزة أضيفت أو أجهزة نقلت	4
5	Nozzles aim at equipment's surfaces they protect				الرشاشات موجهه على أسطح الأجهزة	5
6	Manual actuators are not obstructed				المفاتيح اليدوية سهلة الوصول	6
7	Tamper indicators & seals are intact.				المؤشرات والأختام سليمة	7
8	Maintenance tag or certificate is in place.				استمارة الصيانة في مكانها	8
9	Pressure gauges are in operable range.				مقاييس الضغط تعمل بالصورة المطلوبة	9
10	The system cable is plugged in.				كيبل أسطوانة النظام موصول بالكهرباء.	10
11	The temperature of the place is suitable (Major- Minor)				درجة حرارة المكان مناسبة (الكبرى-الصغرى).	11
12	Is the fire extinguishing system on automatic mode? (Auto)				هل نظام الإطفاء على وضعية Auto؟	12

Comments:	الملاحظات:
sdvdsv	

Inspected by Name:	مدني عبدالله الهندي اسم القائم بالتفتيش:
Signature:	التوقيع: