استمارة التفتيش الشهري لنظام الـ CO2
FIXED CO2 EXTINGUISHING SYSTEMS / MONTHLY INSPECTION

الموقع: المبنى: التاريخ:

غير مطلوب N\A — غير سليم NO — سليم YES

		YES	NO	N\A		
1	Nozzle caps in place.				أغطية الرشاشات في أماكنها	1
2	System components have no obvious physical damage.				لا يوجد أضرار في مكونات النظام	2
3	Extinguishing system components are in their proper locations				رشاشات النظام في المكان المناسب	3
4	No equipment has been added or existing equipment moved.				لا يوجد أجهزة أضيفت أو أجهزة نقلت	4
5	Nozzles aim at equipment's surfaces they protect				الرشاشات موجهه على أسطح الأجهزة	5
6	Manual actuators are not obstructed				المفاتيح اليدوية سهلة الوصول	6
7	Tamper indicators & seals are intact.				المؤشرات والأختام سليمة	7
8	Maintenance tag or certificate is in place.				استمارة الصيانة في مكانها	8
9	Pressure gauges are in operable range.				مقاييس الضغط تعمل بالصورة المطلوبة	9
10	The system cable is plugged in.				كيبل أسطوانة النظام موصول بالكهرباء.	10
11	The temperature of the place is suitable (Major- Minor)				درجة حرارة المكان مناسبة (الكبرى-الصغرى).	11
12	Is the fire extinguishing system on automatic mode? (Auto)				هل نظام الإطفاء على وضعية Auto؟	12

Comments:	الملاحظات:

Inspected by Name:	اسم القائم بالتفتيش:
Signature:	التوقيع: