

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **21**

18/05/2026 a 22/05/2026

Obra: **221**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 221 — ETEC PROF ANDRE BOGASIAN		MUNICÍPIO OSASCO / SP	CONTRATO FDE 70/00314/26-001-001
EMPREITEIRO RAFAEL	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LUIS JUNIOR	FISCAL FDE GUILHERME
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 22/04/2026 · término previsto 22/11/2026 · decorridos 30 de 214 dias (14%) · restam 184 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
20/05/2026	ULISSES LÍRIO	Instalação de revestimento	BOM	1,233	69%	0

BOM

situação na última vistoria (20/05/2026) · média ponderada **1,233**
AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
20/05/2026	4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	NR-01.5.5
20/05/2026	4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas	NR-01.5.4.4
20/05/2026	4.5	Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)	NR-35.4.1
20/05/2026	7.1.3	Instalações sanitárias — mictório <i>Cedido pela instituição de ensino.</i>	NR-18.5 / NR-24
20/05/2026	7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro <i>Cedido pela instituição de ensino.</i>	NR-18.5 / NR-24
20/05/2026	7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores <i>Providenciar vestiário para troca de roupa em canteiro (NR18.5 e NR24.4).</i>	NR-18.5.4 / NR-24.4
20/05/2026	21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento <i>Providenciar sinalização de EPI, advertências, riscos e isolamento (NR18.13).</i>	NR-18.13
20/05/2026	22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo <i>Providenciar capacete, óculos e uniforme; exigir uso (NR6.6.1 e NR6.7.1).</i>	NR-06.6.1 / NR-06.7.1

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nenhuma não conformidade registrada na semana.

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
20/05/2026	3	Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio.	Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio.	Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 4.

ULISSES LÍRIO
Responsável SST

LUIS JUNIOR
Engenheiro responsável

RAFAEL
Empreiteiro