

DESCRIÇÃO

- Caixa em alumínio fundido (condutele), utilizada como passagem para instalações de eletrodutos aparentes; alta resistência mecânica; entradas com ou sem rosca.
- Tampa de alumínio injetado fixada ao corpo através de 2 parafusos.
- Caixa e tampa: anodização natural ou com acabamento em pintura eletrostática a pó.
- Os conduteses devem possuir grau de proteção mínimo IP54, ser do tipo C, E, LB, LL, LR, T, TB e X, com diâmetro nominal (DN) de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2".

Protótipo comercial

- DAISA
- WETZEL
- TRAMONTINA
- ELECON

APLICAÇÃO

- Em instalações aparentes, nos galpões, quadras, passarelas, coberturas, nas alimentações de automático de bóia e luz de obstáculo do reservatório superior ou conforme projeto executivo de elétrica.

EXECUÇÃO

- Acoplar os eletrodutos aos conduteses de forma adequada, garantindo alinhamento e fixação segura.
- Utilizar anel de vedação para os eletrodutos e junta de vedação para os espelhos/tampas nos conduteses.
- Deixar suficiente extensão de cabos nos conduteses, para facilitar as ligações.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de fornecimento e instalação.

SERVIÇOS

Os conduteses são insumos que pertencem a diversos serviços. Citamos a seguir os serviços utilizados para manutenção.

09.85	CONSERVAÇÃO-APARELHOS E EQUIPAMENTOS
09.85.060	CONDULETE 1"
09.85.061	CONDULETE 1 1/4"
09.85.062	CONDULETE 1 1/2"
09.85.063	CONDULETE 2"
09.85.064	CONDULETE 3/4"
09.85.065	CONDULETE 1/2"

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

09.85.060	09.85.061	09.85.062	09.85.063
09.85.064	09.85.065		

- O preço unitário remunera o fornecimento e a instalação do condutele, na opção sem rosca está incluso os elementos de vedação do fabricante.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.85.060	09.85.061	09.85.062	09.85.063
09.85.064	09.85.065		

- un - pela quantidade.

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 15701:2016 - Versão Corrigida:2016 - Conduteses metálicos roscados e não roscados para sistemas de eletrodutos.

- ABNT NBR IEC 60529:2017 - Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP).
- ABNT NBR IEC 62262:2015 - Graus de proteção assegurados pelos invólucros de equipamentos elétricos contra os impactos mecânicos externos (código IK).
- ABNT NBR 5598:2013 - Eletroduto de aço-carbono e aces-sórios, com revestimento protetor e rosca BSP — Requisitos. **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapas

Rede de distribuição

E2.02

Conduteses

Revisão	2
Data	25/09/24

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário