

DESCRIÇÃO

- Cabo de cobre nu, confeccionado em malha de fios de cobre trançada, isento de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, etc.; bitola de acordo com o especificado no PE-ELE.
- Eletrodo de terra, tipo Copperweld, revestimento de cobre por deposição eletrolítica de 19mm ($\emptyset 3/4"$) x 2,40m.
- Conexão exotérmica.

Protótipo comercial

- Eletrodo e conexão exotérmica:
 - CADWELD-ÉRICO
 - TERMOTÉCNICA PARA-RAIOS
- Cabo de cobre nu:
 - NEXANS / FICAP
 - INDUSCABOS
 - PHELPS DODGE
 - PRYSMIAN
 - WIREX

APLICAÇÃO

- Aterramento do quadro geral e parcial de luz e força.

EXECUÇÃO

- Embutir o cabo de cobre nu em eletroduto de PVC ou polietileno, desde a saída do quadro geral até atingir a profundidade determinada.
- A profundidade mínima para enterrar o cabo deve ser de 0,50m.
- Observar a perfeita conexão do cabo à haste de aterramento, para garantir a continuidade elétrica.
- Instalar o eletrodo fora dos locais de utilização para passagem de pessoas, em terreno natural sem pavimentação.
- O eletrodo pode ser constituído por um único elemento, desde que com interligação à barra de equipotencialização.
- O eletrodo deve ser enterrado totalmente até que a cabeça fique à profundidade de 0,50m; a vala só pode ser recoberta com terra após a autorização da Fiscalização.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Aferir as especificações e a conformidade com os produtos homologados.
- Se atendidas as recomendações de execução e verificação da medição da resistência de aterramento, conforme NBR 5410.

SERVIÇOS

09.04	QUADRO GERAL
09.04.075	CABO DE COBRE NU DE 6mm ²
09.04.076	CABO DE COBRE NU DE 10mm ²
09.04.077	CABO DE COBRE NU DE 16mm ²
09.04.078	CABO DE COBRE NU DE 25mm ²
09.04.079	CABO DE COBRE NU DE 35mm ²
09.04.080	CABO DE COBRE NU DE 50mm ²
09.04.081	CABO DE COBRE NU DE 70mm ²
09.04.082	CABO DE COBRE NU DE 95mm ²
09.04.083	CABO DE COBRE NU DE 120mm ²
09.04.085	TERRA COMPLETO - 1 HASTE Ø19mm COM CAIXA DE INSPEÇÃO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

09.04.075	09.04.076	09.04.077	09.04.078
09.04.079	09.04.080	09.04.081	09.04.082
09.04.083			

- Fornecimento e instalação do cabo.

09.04.085

- Fornecimento e instalação do terra completo, consistindo de haste para terra e conexão exotérmica.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.04.075	09.04.076	09.04.077	09.04.078
09.04.079	09.04.080	09.04.081	09.04.082
09.04.083			

- m - pelo comprimento.

09.04.085

- un - por unidade instalada.

NORMAS

- NBR 5410:2004 (versão corrigida 2008) - Instalações elétricas de baixa tensão.
- NBR 5349:1997 - Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificação.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapa

Quadros de distribuição, comando e proteção

E3.01

Aterramento dos quadros

Revisão	4
Data	18/04/16

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário