

DESCRIÇÃO

- Caixa em alumínio fundido (condutes), utilizada como passagem para instalação de eletrodutos aparentes; alta resistência mecânica; entradas rosqueadas e calibradas com roscas padrões tipo BWG/Whitworth Gás; bitolas 1/2" e 3/4".
- Tampa de alumínio injetado, fixada ao corpo através de 2 parafusos imperdíveis e junta de vedação opcional.
- Fios de 2,50mm².
- Eletroduto de 18mm (1/2") e 25mm (3/4"), em PVC.
- União articulada.
- Caixa e tampa: anodizado natural.
- Braçadeiras galvanizadas.

Protótipo comercial

- Condutele:
 - MOFERCO, DAISA, PETERCO, WETZEL
- Fio:
 - ver FICHA E2.06
- Eletroduto de aço galvanizado:
 - ver FICHA E2.03

APLICAÇÃO

- Em instalações aparentes, nos galpões, passarelas cobertas e descidas de luz de obstáculo do reservatório superior.

EXECUÇÃO

- Rosquear os eletrodutos aos condutes.
- Fixar o centro de luz nas vigas ou em outro elemento construtivo, através de braçadeiras e com a disposição de acordo com o projeto executivo de elétrica.
- Executar a passagem dos fios nos eletrodutos e a instalação dos pontos de luz.
- Deixar suficiente extensão de fio nos condutes, para facilitar as ligações.

RECEBIMENTO

- Observar os itens constantes na etapa de execução desta ficha.

SERVIÇOS

09.10	CENTRO DE LUZ
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE - ELETRODUTO DE PVC

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

09.10.011

- Fornecimento e instalação de centro de luz em eletroduto, incluindo condutele, fios, eletrodutos, braçadeiras, união articulada.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.10.011

- un - pela quantidade.

NORMAS

- NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão.
- NBR 5354 - Requisitos gerais para materiais de instalações elétricas prediais.

Serviços

Etapa

Pontos de utilização e comando

E4.03

Centro de luz

Condutele

Revisão	1
Data	30/06/98

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário