

DESCRIÇÃO

- Perfilado contínuo em chapa de aço 38x38mm, chapa 18 (1,2 mm) sem perfuração e com tampa de pressão removível apenas por ferramentas.
- Tomada tipo universal em caixa de chapa de aço, para fixação em perfilado.
- Suporte para perfilados.
- Suporte curto para luminárias.
- Eletroduto de 18mm (1/2" ou 3/4"), em ferro galvanizado a fogo.
- Vergalhão (barra rosca) Ø 3/8".
- Prolongador para vergalhão Ø 3/8".
- Mão-francesa simples.
- Mão-francesa dupla.
- Derivação para eletroduto.
- Porcas e contraporcas sextavadas de 3/8".
- Arruelas lisas de 3/8".
- Arruelas de pressão de 3/8".
- Chumbador "CB" com rosca interna, parafuso sextavado.
- Jaqueta e cone de 3/8"
- Porca losangular com mola/pino
- Cabos de 2,50mm².
- Acabamentos:
 - Perfilados: galvanização a fogo, conforme ABNT NBR 6323:2016;
 - Porcas, arruelas, contraporcas, e vergalhões: galvanização eletrolítica.
- Acessórios: galvanização a fogo, conforme ABNT NBR 6323:2016:
 - Junção interna, X, L, T, I.
 - Saída lateral;
 - Saída final;
 - Sapata interna de 4 furos.

Protótipo comercial

- Perfilados em caixas e acessórios:
 - PERFILUZ
 - ELECON
 - REAL PERFIL
 - BANDEIRANTE
- Eletrodutos de aço e conexões de ferro galvanizado:
 - ver FICHA E2.03
- Fios e cabos elétricos:
 - ver FICHA E2.06

APLICAÇÃO

- Em instalações aparentes, locais onde não houver forro.

EXECUÇÃO

- Primeiramente, fixar os distanciadores em vigas ou outro elemento construtivo, alinhar e dispor de acordo com o projeto executivo de elétrica.
- Em seguida, fixar os vergalhões e os suportes dos perfilados.
- Instalar os perfilados, bem como os eletrodutos de interligação dos perfilados, luminárias e as tomadas.
- Suportar os perfilados nas paredes através de mão-francesa, e instalar as derivações para eletrodutos necessárias.
- Os condutores não devem possuir emendas dentro do perfilado.

RECEBIMENTO

- Os serviços podem ser recebidos se atendidas as condições de execução.

SERVIÇOS

- 09.10 CENTRO DE LUZ
09.10.024 CENTRO DE LUZ EM PERFILADO - TOMADA DE LIGAÇÃO - ELETRODUTO PVC

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 09.10.024
- Fornecimento e instalação do centro de luz em perfilado, incluindo fios, perfilado, tomada de ligação, vergalhão, suportes, eletrodutos, distanciadores, parafusos e porcas.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 09.10.024
- un - pela quantidade.

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
 - ABNT NBR 6323:2016 - Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido - Especificação
 - ABNT NBR IEC 61537:2013 - Encaminhamento de cabos — Sistemas de eletrocalhas para cabos e sistemas de leitos para cabos
- Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapas

Pontos de utilização e comando

E4.04

Perfilado

Revisão 4
Data 30/01/26

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário