

DESCRIÇÃO

• Botoeira de acionamento manual da bomba de incêndio, com botão liga/desliga, tipo “quebra-vidro” (acionamento: quebrar o vidro e pressionar o botão liga ou desliga), de sobrepor, caixa metálica ou plástico ABS antichama de alto impacto, na cor vermelha, com vidro 2mm. Deve atender a ABNT NBR 13714, acompanhar manual de instruções fornecido pelo fabricante.

Protótipo comercial

- Botoeira tipo “quebra vidro”, sem martelinho:
 - ASCAEL: ABAC 0071 sem martelinho
 - GEVI GAMMA: QOV B Sobrepor
 - WALMONOF: CHB

ACESSÓRIOS

• Sinalização de parede em material plástico ABS antichama, fotoluminescentes, estar de acordo com a ABNT NBR 16820.

APLICAÇÃO

- Para acionamento de bomba de incêndio (Ficha H7.01).
- Deve ser instalada próximo aos hidrantes, na Secretaria, na casa de bombas e outros locais conforme indicado em Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.

Sinalização

• O Projeto deverá indicar a sinalização de emergência referente a este equipamento, em atendimento à IT-20 CBPMESP, de acordo com o Manual do Sistema de Sinalização para Edificações Escolares (Consultar Gerência de Inovação e Tecnologia para a Edificação).

EXECUÇÃO

- Deve ser instalado conforme orientação do fabricante deve obedecer rigorosamente ao Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.
- Deve ser instalado equipamento sem o martelinho. Caso seja adquirido modelo acompanhado de martelinho, o mesmo deve ser retirado.
- A altura de instalação deve ser entre 0,90 a 1,35m do piso acabado até a base inferior do componente, conforme indicado na IT-19 CBPMESP em seu item 5.8.
- Realizar testes, conforme orientação do fabricante.
- Solicitar à FDE, a sinalização de emergência com antecedência necessária para não comprometer a obtenção do AVCB.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

- Ficha H7.01 Conjunto motor-bomba
- Ficha AH-04 Abrigo para hidrante com mangueira e esguicho regulável

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido, se atendidas todas as condições de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, fornecimento e execução.
- Verificar a rigidez da instalação.
- Verificar o funcionamento do equipamento.
- Verificar a ausência do martelinho para quebrar o vidro. O produto não deve dispor do martelinho.
- Verificar a instalação da sinalização de emergência, de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.

SERVIÇOS

09.08.055 BOTOEIRA DA BOMBA DE INCÊNDIO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

09.08.055

- Fornecimento e instalação da botoeira da bomba de incêndio.

Obs.: A sinalização de emergência será fornecida e instalada por empresa especializada.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.08.055

- un. – por unidade fornecida e instalada.

LEGISLAÇÃO

- Instrução Técnica nº 20: 2019 - Sinalização de emergência, do CBPMESP.
- Instrução Técnica nº 22: 2019 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio, do CBPMESP.

NORMAS

- ABNT NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio.
- ABNT NBR 16820:2022 - Sistemas de sinalização de emergência — Projeto, requisitos e métodos de ensaio
- ABNT NBR 17240:2010 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio — Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio — Requisitos
- Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapa

Pontos de utilização e comando

E4.08

Botoeira da bomba de incêndio

Revisão 2
Data 24/01/25

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário