

DESCRIÇÃO

- Caixa de passagem reforçada, disponível nos formatos sextavada, octagonal e decagonal ou conforme especificação no projeto elétrico. Fabricado em material plástico não propagante de chama, de acordo com as normas ABNT NBR 5431, ABNT NBR IEC 60670-1 e ABNT NBR IEC 60695-2-11, com olhais pré-furados e trava para fixação de eletrodutos corrugados reforçados ou PVC rígido (ver fichas E204, E206 e E207) de 1/2", 3/4" ou 1".
- A caixa deverá ser dotada de acessórios para a perfeita fixação em malha de aço, ser ajustável a espessura da laje de concreto por meio de prolongadores, ser estanque.

Protótipo comercial

- Caixas:
 - FORCON
 - ESPADI
 - NANOPLASTIC
- Para a homologação dos protótipos comerciais, foram utilizados os seguintes documentos:
 - Laudo de laboratório acreditado, conforme ABNT NBR IEC 60670-1.
 - Laudo de laboratório acreditado, conforme ABNT NBR 5431.
 - Laudo de laboratório acreditado, conforme ABNT NBR IEC 60695-2-11.

*Para solicitar a homologação de novos protótipos comerciais, a documentação necessária deve ser submetida à área de Escritório de Projetos para avaliação.

APLICAÇÃO

- Caixa de passagem com tampa removível garantindo a estanqueidade durante a concretagem e cura. Permitir a passagem de condutores. Deverá ser embutida na laje de concreto.

EXECUÇÃO

- Instalar as caixas de passagem de modo a facilitar e garantir a perfeita continuidade elétrica. Validar o posicionamento conforme solicitado no projeto elétrico. Instalar todas as caixas de passagem mantendo o perfeito alinhamento e nivelamento com a laje. Não é permitido o uso de parafusos longos. Não é permitido nenhum tipo de preenchimento mesmo que temporário das partes internas das caixas de passagem para evitar a entrada de líquidos ou sujidades.
- Remover os olhais pré-furados das caixas apenas nos pontos de conexão entre estes e os eletrodutos.
- Fixar as caixas de passagem rigidamente com o uso de prolongadores a fim de evitar deslocamentos durante a concretagem.
- A tampa removível das caixas de passagem deve ser retirada apenas na etapa de enfição elétrica.
- Os prolongadores ou acessórios, devem ser utilizados de acordo com as recomendações do fabricante.
- A conexão entre caixas e eletrodutos devem ser realizadas antes da aplicação do concreto.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de execução em concordância com o projeto elétrico.
- Certifique-se de que o material entregue corresponda ao descrito no pedido e na nota fiscal, garantindo assim a compatibilidade.
- O local de armazenamento deve ser de fácil acesso, estar sombreado e protegido contra a exposição direta ou prolongada ao sol.

SERVIÇOS

09.10	CENTRO DE LUZ
09.10.027	CENTRO DE LUZ CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA SEXTAVADA COM TAMPA LAJE DE CONCRETO
09.10.028	CENTRO DE LUZ CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA OCTAGONAL COM TAMPA LAJE DE CONCRETO
09.10.029	CENTRO DE LUZ CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA DECAGONAL COM TAMPA LAJE DE CONCRETO
09.10.020	PROLONGADOR CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA EM LAJE DE CONCRETO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 09.10.027 | 09.10.028 | 09.10.029 | 09.10.020 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
- Fornecimento e instalação da caixa plástica com tampa removível de laje, sextavada, octagonal, decagonal e prolongador.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 09.10.027 | 09.10.028 | 09.10.029 | 09.10.020 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
- un - pela quantidade.

NORMAS

- ABNT NBR IEC 60670-24:2015 Caixas e invólucros para dispositivos elétricos para instalações elétricas fixas de uso doméstico e análogo
Parte 24: Requisitos específicos para invólucros para dispositivos de proteção e outros dispositivos elétricos que dissipam potência
- ABNT NBR IEC 60670-1:2014 Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas
Parte 1: Requisitos gerais
- ABNT NBR IEC 60695-2-11:2022 Ensaio relativo aos riscos de fogo, Parte 2-11: Ensaio de fio incandescente - Método de ensaio de inflamabilidade para produtos acabados (GWEPT)
- ABNT NBR 5410:2004 Instalações elétricas de baixa tensão
- ABNT NBR 5431:2008 Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas – Dimensões
- ABNT NBR 16055:2022 Parede de concreto moldada no local para a construção de edificações - Requisitos e procedimentos
- ABNT NBR 5471:1986 Condutores elétricos

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapas

Pontos de utilização e comando

E4.11

Centro de luz, laje de concreto

Revisão	0
Data	01/07/24

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário