

DESCRIÇÃO

- Interruptor, de embutir, tipo campainha.
- Espelho em poliestireno de alto impacto, na cor cinza.
- Eletroduto de 3/4" (25mm), em PVC rígido roscável.
- Fio de 2,5mm .
- Parafusos de latão, niquelados.
- Caixa (4"x2") em chapa de aço nº 16, estampada, esmal-tada a quente, interna e externamente, dotada de orelhas e olhais.

Protótipo comercial

- Botão e espelho:
 - LORENZETTI
 - NAMBEI RASQUINI
 - PIAL
 - PRIMELÉTRICA
- Caixa:
 - WETZEL, THOMEU, MOFERCO

APLICAÇÃO

- Em portões de entrada ou portarias para acionamento de campainhas de acesso de público ou em secretarias no acionamento das cigarras para intervalos de aulas.

EXECUÇÃO

- Instalar a h=1,10m do piso para acionamento das cigarras e h=1,70m em portões de entrada.
- Ligar os bornes de maneira que assegurem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito sem esmagamento do condutor.
- Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira, etc.
- Instalar todas as caixas para parede de modo a manter horizontalidade, perfeito nivelamento e prumo com a parede, para permitir arremate no momento da instalação dos espelhos.
- Remover os olhais das caixas apenas nos pontos de conexão entre estes e o eletroduto.
- Deixar suficiente extensão de fio nas caixas, para facilitar as ligações.
- Fixar rigidamente caixas embutidas em elementos de concretagem nas formas, a fim de evitar deslocamentos.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

- FICHA E2.04 Eletrodutos e conexões de PVC rígido roscável
- FICHA E2.06 Fios e cabos elétricos

RECEBIMENTO

- Os serviços somente devem ser recebidos se atendidos todos os itens constantes na descrição e na etapa de execução desta ficha.

SERVIÇOS

- 09.08 PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS
- 09.08.054 BOTÃO PARA CAMPAINHA
- 09.08.083 BOTÃO PARA CIGARRA ELETRODUTO DE PVC

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 09.08.054
- Fornecimento e instalação de botão para campainha, incluindo caixa, espelho, buchas e arruelas.
- 09.08.083
- Fornecimento e instalação de botão para cigarra, incluindo caixa, espelho, buchas e arruelas.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 09.08.054 09.08.083
- un pela quantidade.

NORMAS

- NBR 5354 Requisitos gerais de materiais para instalações elétricas prediais.
- NBR 5410 Instalações elétricas de baixa tensão.

Serviços

Etapa
Sinalização e comunicação

E5.01

Botão para campainha

Revisão 3
Data 29/05/03

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário