

DESCRIÇÃO

- CIGARRA tipo externa (de sobrepor), corpo em plástico ABS antichama de alta resistência, nível sonoro de até 110 dB (ANEXO I da NR-15 que estabelece uma tolerância de 15 minutos por dia para ruídos contínuos ou intermitentes), ligação direta com a rede (110V ou 220V).
- Eletrodutos em PVC rígido roscável ou polietileno em instalações embutidas, aço galvanizado em instalações aparentes, diâmetros conforme projeto.
- Fios e cabos conforme projeto.
- Caixa em PVC, 3"x3", sextavada e dotada de olhais.

Protótipo comercial

- Cigarra:
 - BELLKRON: Fábrica e CT4
 - DANVAL - CG06.1, CG07.1, CA02 6", CA01.9 9", CA02.10 6", CA03.7 9" e CA04.8 6"
- Caixa:
 - IPCL
 - TUBOLINE
 - TIGRE
 - AMANCO

APLICAÇÃO

- A cigarra é usada para assinalar o começo e o término das aulas. Instalar, preferencialmente, uma no Pátio Coberto e, no mínimo, uma em cada bloco da edificação quando houver.
- Garantir que o nível sonoro interno esteja adequado aos ambientes escolares, mantendo audibilidade sem excessos, visando reduzir a propagação de ruídos para áreas externas.

EXECUÇÃO

- Instalar a cigarra e a sirene a 2,20m do piso ou no teto.
- Ligar os bornes de maneira que assegurem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito sem esmagamento do condutor.
- Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira etc.
- Instalar cada caixa de modo a manter horizontalidade, perfeito alinhamento e nivelamento com a parede, para permitir perfeito arremate no momento das instalações dos espelhos.
- Remover os olhais das caixas apenas nos pontos de conexão entre estes e o eletroduto.
- Deixar suficiente extensão de fio nas caixas, para facilitar as ligações.
- Fixar rigidamente as caixas embutidas em elementos de concreto, a fim de evitar deslocamentos.
- O ponto de acionamento da cigarra deve ser instalado na Secretaria.
- Executar teste de funcionamento, conforme orientação do fabricante.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	E2.04	Eletrodutos e conexões de PVC rígido roscável
Ficha	E2.03	Eletrodutos de aço e conexões de ferro galvanizado
Ficha	E2.02	Conduletes sem rosca
Ficha	E2.06	Fios e cabos elétricos
Ficha	E5.01	Botão para campanha

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido, se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Verificar a altura e a rigidez da instalação.
- Verificar o correto funcionamento do equipamento.

SERVIÇOS

09.08 PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS
09.08.084 CIGARRA PARA CHAMADA DE AULAS

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

09.08.084

- Fornecimento e instalação da cigarra, incluindo caixa, buchas e arruelas.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.08.084

- un. – por unidade fornecida e instalada.

NORMAS

- NR-15: Atividades e operações insalubres.

Obs.: A edição indicada estava em vigor no momento desta publicação. Como toda norma regulamentadora está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes da norma citada.

Serviços

Etapa

Comunicação

E5.02

Cigarra

Revisão 5
Data 20/12/24

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário