

DESCRIÇÃO

• Acionador manual para alarme de incêndio, conforme ABNT NBR ISO 7240-11, tipo “quebra-vidro” (acionamento pelo rompimento do vidro), de sobrepor (saliência máx. de 60 mm), caixa metálica ou em plástico ABS antichama de alto impacto, com cantos arredondados, na cor vermelha, com vidro 2mm, com as seguintes características:

- LED vermelho indicando alarme;
- LED verde indicando funcionamento.

• O equipamento deve ser fornecido com manual de instalação e orientação de uso e funcionamento (ao menos um que atenda a todo um lote de equipamentos), bem como rótulo ou marcação de forma indelével e visível, contendo:

- Nome, logotipo ou marca identificadora do fabricante;
- Data de fabricação ou número de série ou marcação equivalente;
- Espaço disponível para registro dos ensaios periódicos;
- Identificação do equipamento junto à central do sistema de alarme (ver ficha E5.06).

Protótipo comercial

- Acionador tipo “quebra vidro”, sem martelinho:
 - ASCAEL: AQVS 0051 sem martelinho
 - GEVI GAMMA: QOV com LED Sobrepor
 - WALMONOF: BSW

ACESSÓRIOS

- Sinalização de parede em material plástico ABS antichama, fotoluminescentes, estar de acordo com a ABNT NBR 16820.

APLICAÇÃO

- Para acionamento de sirenes de alarme de incêndio, conectados à central de sistema de alarme, conforme indicado no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.
- A distância máxima a ser percorrida por uma pessoa, em qualquer ponto da área protegida até o acionador manual mais próximo, não deve ser superior a 30 metros.

Sinalização

- O Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio deverá indicar a sinalização de emergência referente a este equipamento, em atendimento à IT-20 CBPMESP, de acordo com o Manual do Sistema de Sinalização para Edificações Escolares (Consultar Gerência de Inovação e Tecnologia para a Edificação).

EXECUÇÃO

- Todas as condições de instalação e ensaios do acionador devem atender às ABNT NBR 17240 e ABNT NBR ISO 7240-11.
- Deve ser instalado conforme orientação do fabricante, instalação dos acionadores deve obedecer rigorosamente ao Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.
- Deve ser instalado equipamento sem o martelinho. Caso seja adquirido modelo acompanhado de martelinho, o mesmo deve ser retirado.
- A altura de instalação deve ser entre 0,90m e 1,35m do piso acabado até a base inferior do componente, conforme indicado na IT-19 CBPMESP em seu item 5.8.
- Realizar testes, conforme orientação do fabricante.
- Solicitar à FDE, a sinalização de emergência com antecedência necessária para não comprometer a obtenção do AVCB.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

- Ficha E5.08 Sirene audiovisual de alarme de incêndio
Ficha E5.06 Central de sistema de alarme de incêndio

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido, se atendidas todas as condições do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, fornecimento e execução.
- Verificar se a quantidade e a localização dos equipamentos estão conforme indicado no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.
- Verificar a altura e a rigidez da instalação.
- Verificar a ausência do martelinho para quebrar o vidro. O produto não deve dispor do martelinho.
- Verificar a ausência de cantos vivos na caixa.
- Verificar a existência de rótulo ou marcação de forma indelével e visível, contendo as informações descritas no item **DESCRIÇÃO**.
- Exigir a apresentação do manual de instalação e orientação de uso.
- Verificar a instalação da sinalização de emergência, de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.

SERVIÇOS

09.08.086 ACIONADOR DO ALARME DE INCÊNDIO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

09.08.086

- Fornecimento e instalação do acionador do alarme de incêndio.

Obs.: A sinalização de emergência será fornecida e instalada por empresa especializada.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.08.086

- un. – por unidade fornecida e instalada.

LEGISLAÇÃO

- Instrução Técnica nº 19: 2019 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio do CBPMESP.
- Instrução Técnica nº 20: 2019 - Sinalização de emergência, do CBPMESP.

NORMAS

- ABNT NBR 17240:2010 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos
 - ABNT NBR 16820:2022 - Sistemas de sinalização de emergência — Projeto, requisitos e métodos de ensaio
 - ABNT NBR ISO 7240-1:2017 Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Parte 1: Generalidades e definições
 - ABNT NBR ISO 7240-2:2021 Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Parte 2: Equipamentos de controle e de indicação de detecção de incêndio
 - ABNT NBR ISO 7240-11:2012 Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Parte 11: Acionadores manuais
- Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapas

Comunicação

E5.05

Acionador do alarme de incêndio

Revisão 2
Data 20/12/24

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO