

DESCRIÇÃO

- Detector pontual de fumaça convencional em ABS, do tipo óptico (fotoelétrico) ou iônico.

Protótipo comercial

- GEVI-GAMMA: GG0835
- WALMONOF: DFO
- ASCAEL: ADOC 24
- INTELBRAS: DFC 421UN

APLICAÇÃO

- Em projetos de adequação de AVCB, em obras novas que tenham sistema de proteção contra incêndio e outros segundo indicação da Gerência de Desenvolvimento da Edificação da FDE.
- Em ambientes escolares cuja característica do início da combustão seja a geração de fumaça, nos ambientes com presença de vapor, gases ou muitas partículas em suspensão, outros tipos de detectores de incêndio devem ser analisados pelo projetista.
- Sempre instalar no teto, à uma distância mínima de 0,15m da parede lateral ou vigas.
- Ambientes sujeitos ao monitoramento do detector de fumaça devem estar contidos numa circunferência de raio igual a 6,30m, com o detector em seu centro. A distribuição dos detectores deve ter como objetivo eliminar qualquer área desprovida de cobertura. O posicionamento deve levar em conta o tipo de uso, os materiais contidos no ambiente e o nível de risco.
- Altura máxima de instalação: 8,0m em teto plano ou com vigas de até 0,20m, em ambiente livre e desobstruído, com até oito trocas de ar por hora. Onde a altura de projeção das vigas sob a laje for entre 0,21m e 0,60m, a área de cobertura deve ser calculada para dois terços da área acima mencionada. Em edifícios com vigas de altura superior a 0,61m, a área de cobertura deve ser reduzida à metade da área da circunferência.
- É obrigatória a instalação de detectores em entreforros e entrespisos, quando da presença de materiais combustíveis nestas instalações.
- Caso o número de trocas de ar ambiente por hora seja considerado crítico (superior a 30), devem ser propostas soluções alternativas e comprovadas pelo projetista, uma vez que a área de cobertura diminui com o aumento do número de trocas de ar.

EXECUÇÃO

- Todas as condições de projeto e instalação devem atender à ABNT NBR 17240.
- Os detectores de fumaça deverão ser instalados com cabos e eletrodutos independentes da rede elétrica.
- Não é permitida a emenda de cabos dentro da tubulação.
- Seguir atentamente as recomendações do fabricante quando das ligações dos cabos.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

- | | | |
|-------|-------|--|
| Ficha | E2.03 | Eletrodutos de aço e conexões de ferro galvanizado |
| Ficha | E2.06 | Fios e cabos elétricos |
| Ficha | E5.06 | Central de sistema de alarme de incêndio |

RECEBIMENTO

- Verificar se os modelos entregues atendem ao especificado.
- Realizar testes de funcionamento do sistema conforme orientação do fabricante.
- Verificar a instalação e identificação dos detectores, de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.

SERVIÇOS

- | | |
|-----------|--|
| 09.08.090 | DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO. A QUENTE |
|-----------|--|

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

09.08.090

- Fornecimento e instalação do detector de fumaça, inclui conexão à central do sistema de alarme de incêndio, eletroduto, cabos, condutele e mão de obra.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.08.090

- un. – por unidade fornecida e instalada.

LEGISLAÇÃO

- Instrução Técnica nº 19: 2019 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio do CBPMESP.
- Instrução Técnica nº 20: 2019 - Sinalização de emergência, do CBPMESP.
- DECRETO Nº 56.819, DE 10 DE MARÇO DE 2011 - Institui o Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo e dá providências correlatas.

NORMAS

- ABNT NBR ISO 7240-7:2015 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio. Parte 7: Detectores pontuais de fumaça utilizando dispersão da luz ou ionização.
- ABNT NBR 16820:2022 - Sistemas de sinalização de emergência — Projeto, requisitos e métodos de ensaio.
- ABNT NBR 17240:2010 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos.
- Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapa

Comunicação

E5.07

Detector pontual de fumaça

Revisão	2
Data	24/01/25

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO