

DESCRIÇÃO

- Sirene eletrônica audiovisual, conforme ABNT NBR 17240 e ABNT NBR 9050, convencional 24Vcc (corrente contínua) em ABS ou caixa metálica, devendo combinar sinalização visual e sonora, com som diferenciado dos demais dispositivos sonoros existentes, nível sonoro mínimo de 100dB, ligada à central de alarme do sistema para combate a incêndio conforme Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.
- Eletrodutos em aço galvanizado, diâmetros conforme projeto.
- Cabos conforme projeto.
- Caixa em PVC, 3"x3", sextavada, dotada de olhais.

Protótipo comercial

- Sirene:
 - ASCAEL: ASAV 1224;
 - GEVI-GAMMA: 4 LEDS;
 - WALMONOF: AV/U;
 - CHANDER FIRE: CD207L.
- Caixa de PVC:
 - IPCL;
 - TUBOLINE;
 - TIGRE;
 - AMANCO.

ACESSÓRIOS

- Sinalização de parede em material plástico ABS antichama, fotoluminescentes, estar de acordo com a ABNT NBR 16820.

APLICAÇÃO

- A sirene audiovisual tem por função dar alarme em emergências. Devendo ser instalada ao lado de cada hidrante, conforme indicado no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.
- Os cabos e circuitos de acionamento devem ser independentes, de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.

Sinalização

- O Projeto deverá indicar a sinalização de emergência referente a este equipamento, em atendimento à IT-20 CBPMESP, de acordo com o Manual do Sistema de Sinalização para Edificações Escolares [Consultar Gerência de Inovação e Tecnologia para a Edificação].

EXECUÇÃO

- Instalar a sirene audiovisual de alarme de incêndio a 2,2 m a 3,5 m do piso acabado, conforme ABNT NBR 17240, de forma embutida ou sobreposta na parede, conforme indicado no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.
- Ligar os bornes de maneira que assegurem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito sem esmagamento do condutor.
- Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira etc.
- Instalar cada caixa de modo a manter horizontalidade, perfeito alinhamento e nivelamento com a parede, para permitir perfeito arremate no momento das instalações dos espelhos.
- Remover os olhais das caixas apenas nos pontos de conexão entre estes e o eletroduto.
- Deixar suficiente extensão de cabos nas caixas, para facilitar as ligações.
- Fixar rigidamente as caixas embutidas em elementos de concreto, a fim de evitar deslocamentos.
- Executar teste de funcionamento, conforme orientação do fabricante.

- Solicitar à FDE, a sinalização de emergência com antecedência necessária para não comprometer a obtenção do AVCB.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	E2.02	Conduletes sem rosca
Ficha	E2.03	Eletrodutos de aço e conexões de ferro galvanizado
Ficha	E2.06	Fios e cabos elétricos
Ficha	E5.05	Acionador de alarme de incêndio
Ficha	E5.06	Central de sistema de alarme de incêndio

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido, se atendidas todas as condições do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, fornecimento e execução.
- Verificar a altura e a rigidez da instalação.
- Verificar o correto funcionamento do equipamento.
- Verificar a instalação da sinalização de emergência, de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.

SERVIÇOS

09.08	PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS
09.08.087	SIRENE AUDIOVISUAL PARA ALARME DE EMERGÊNCIA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 09.08.087
- Fornecimento e instalação da sirene audiovisual, incluindo caixa, buchas e arruelas.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 09.08.087
- un. – por unidade fornecida e instalada.

LEGISLAÇÃO

- Instrução Técnica nº 19:2019 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio do CBPMESP.
- Instrução Técnica nº 20:2019 - Sinalização de emergência, do CBPMESP.

NORMAS

- ABNT NBR 16820:2022 - Sistemas de sinalização de emergência — Projeto, requisitos e métodos de ensaio
- ABNT NBR 17240:2010 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio — Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio — Requisitos
- ABNT NBR ISO 7240-1:2017 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Parte 1: Generalidades e definições
- ABNT NBR ISO 7240-2:2021 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Parte 2: Equipamentos de controle e de indicação de detecção de incêndio
- ABNT NBR ISO 7240-3:2022 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Parte 3: Dispositivos de alarme sonoro
- ABNT NBR ISO 7240-23:2016 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Parte 23: Dispositivos de alarme visual
- ABNT NBR 9050:2020 - Versão Corrigida:2021 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapas

Comunicação

E5.08

Sirene audiovisual de alarme de incêndio

Revisão	0
Data	07/01/25

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper".

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário.