

DESCRIÇÃO

- Registro de gaveta bruto, em latão ou bronze, sem canopla; diâmetro nominal conforme indicado no projeto; volante com pintura esmalte na cor amarela.
- Fita veda-rosca de politetrafluoretileno.
- Adaptadores com rosca para tubulações em PVC soldável.

Protótipo comercial

- Registro:
 - DECA (1502)
 - ORIENTE (1509)
 - DOCOL [ABNT (até 2”), INDUSTRIAL (até 4”)]
 - FABRIMAR (1510-B)
 - FORUSI (1509)
- Fita veda-rosca:
 - TIGRE
 - FORTILIT
 - POLYTUBES

APLICAÇÃO

- Em operações de bloqueio do fluxo de água em instalações aparentes.
- Não deve ser empregado para regulação do fluxo de água.

EXECUÇÃO

- Prever nipple e união na entrada e/ou saída do registro, em ramais de difícil montagem ou desmontagem.
- Nas tubulações em PVC, devem ser empregados adaptadores, rosca/solda.
- O volante deve ser instalado após o término da obra.

RECEBIMENTO

- Aferir marca e modelo especificados.
- Verificar a ausência de vazamentos e o bom funcionamento do registro, tanto na abertura quanto no fechamento [gotejamento].
- Não aceitar peças amassadas, riscadas ou soltas.

SERVIÇOS

08.04	REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS
08.04.001	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 15MM (1/2”)
08.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 20MM (3/4”)
08.04.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 25MM (1”)
08.04.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 32MM (1 1/4”)
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 40MM (1 1/2”)
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 50MM (2”)
08.04.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 65MM (2 1/2”)
08.04.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 80MM (3”)
08.04.009	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 100MM (4”)
08.08	REDE DE INCÊNDIO: DEMAIS SERVIÇOS
08.08.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 65MM (2 1/2”)
08.08.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 80MM (3”)
08.08.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 100MM (4”)
08.14	RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS
08.14.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 20MM (3/4”)
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 25MM (1”)
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 32MM (1 1/4”)
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 40MM (1 1/2”)

08.14.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 50MM (2”)
08.14.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 65MM (2 1/2”)
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 80MM (3”)
08.14.009	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 100MM (4”)

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

08.04.001	08.04.002	08.04.003	08.04.004
08.04.005	08.04.006	08.04.007	08.04.008
08.04.009	08.08.002	08.08.003	08.08.004
08.14.002	08.14.003	08.14.004	08.14.005
08.14.006	08.14.007	08.14.008	08.14.009
• Fornecimento e instalação do registro e de todos os materiais necessários à instalação.			

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

08.04.001	08.04.002	08.04.003	08.04.004
08.04.005	08.04.006	08.04.007	08.04.008
08.04.009	08.08.002	08.08.003	08.08.004
• un - pela quantidade; para efeito de quantificação, não considerar como rede de água fria os registros situados na projeção horizontal dos reservatórios.			

08.14.002	08.14.003	08.14.004	08.14.005
08.14.006	08.14.007	08.14.008	08.14.009
• m - pelo comprimento real; para efeito de quantificação, considerar como “Reservatório - Instalações” os serviços constantes na projeção horizontal dos reservatórios de concreto armado.			

NORMAS

- NBR 5626 - Instalação predial de água fria.
- NBR 10072 - Instalações hidráulicas prediais - registro de gaveta de liga de cobre - Requisitos.
- NBR 14151 - Instalações hidráulicas prediais - Registro de gaveta de liga de cobre - Verificação do desempenho.

Serviços

Etapa
Rede de água fria

H2.01
Registro de
gaveta bruto
[volante amarelo]

Revisão	2
Data	30/06/04

Página
1/1