

DESCRIÇÃO

• Extintor de incêndio portátil, massa total de, no máximo, 20kg, com carga de água potável, de pressurização indireta, cilindro em aço carbono, com tratamento antioxidação (fosfatização) e acabamento em pintura eletrostática na cor vermelha, com as seguintes características, conforme ABNT NBR 15808:2017 e Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo nº 21 de 2019.

- Capacidade extintora mínima 2-A;
- Capacidade de carga: 10L;
- O corpo do extintor portátil deve portar, na sua parte frontal, quadro de instruções com as seguintes indicações, de maneira legível e indelével (cores, tamanhos e alinhamentos conforme orientações da ABNT NBR15808):
 - » extintor de incêndio citando o agente extintor, conforme ABNT NBR 15808;
 - » classes de fogo representadas pelo conjunto de símbolos gráficos:

A APARAS DE PAPEL MADEIRA



B LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS



C EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS



- » as informações "NÃO UTILIZAR EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO E INCÊNDIO DE LÍQUIDO INFLAMÁVEL";
- » instruções de operação, através de símbolos gráficos e texto;
- » grau de capacidade extintora (mínimo 2-A).

- Produto de certificação compulsória, o corpo do extintor portátil deve portar também:

- » selo de garantia com prazo de validade;
- » razão social do fabricante;
- » identificação do modelo do extintor;
- » etiqueta contendo identificação do INMETRO e do organismo de certificação acreditado.

ACESSÓRIOS

- Suporte de parede em aço carbono bicromatizado ou zincado.
- Parafusos galvanizados e buchas plásticas tipo S-8.

Protótipo comercial

- BUCKA: MAP-10 - Código: 4.360.219.000;
- FERCAM: AP-10L;
- IMC: MC-10A;
- KIDDE: KB-AP10;
- PROTEGE: AP10;
- RESIL: R960;
- ASD: AP 10 L (2A);
- TOTAL: ÁGUA 10L.

APLICAÇÃO

- Para prevenção e combate a incêndios de classe A (fogo envolvendo combustíveis sólidos, como madeiras, tecidos, papéis, borrachas, plásticos termoplasteáveis e outras fibras orgânicas, que queimam em superfície e profundidade, deixando resíduos).
- Não deverá ser utilizado em equipamentos ou instalações elétricas (classe C), gases inflamáveis sob pressão, acetona de amila, ésteres, lacas à base de Thinner, álcool metílico, butílico e etílico (classe B).
- Recomendações para localização e instalação:

- Cada pavimento da edificação deve possuir, no mínimo, duas unidades extintoras portáteis, sendo uma para incêndio classe A e outra para incêndio classe B e C. É permitida a instalação de duas unidades extintoras iguais de pó ABC (ver Ficha H3.04);
- Localizar em pontos visíveis (áreas comuns), protegidos de intempéries e raios solares considerando, conforme IT14, IT21 e ABNT NBR 12639, percursos máximos em caso de fogo de:
 - » 25 metros para as Unidades Escolares;
 - » 20 metros para as Diretorias de Ensino.
- Deve ser instalado, pelo menos, um conjunto de extintores de incêndio (para atender às classes A, B e C) a não mais de 5 m da entrada principal da edificação e das escadas nos demais pavimentos, e em locais onde haja menor probabilidade do fogo bloquear seu acesso, em conformidade com as orientações da IT21 e ABNT NBR 12693;
- Os extintores não podem estar obstruídos, devem estar visíveis e não devem ser locados em escadas.

Sinalização

- O Projeto deverá indicar a sinalização de emergência referente a este equipamento, em atendimento à IT-20 CBPMESP, de acordo com o Manual do Sistema de Sinalização para Edificações Escolares (Consultar Gerência de Desenvolvimento da Edificação).

EXECUÇÃO

- A instalação dos extintores deve obedecer rigorosamente o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.
- Na instalação, a altura da alça do extintor deve ser de 1,60m do piso acabado.
- Os suportes devem ser corretamente fixados, conforme instruções do fabricante.
- Solicitar à FDE, a sinalização de emergência com antecedência necessária para não comprometer a obtenção do AVCB.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido, se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Verificar a existência e a integridade do lacre.
- Verificar a existência de quadro de instruções com as informações requeridas, selo de garantia com prazo de validade e etiquetas do INMETRO e organismo de certificação acreditado.
- Verificar a ausência de danos no recipiente (amassados, riscos) e na mangueira (rasgos, furos, ressecamentos e estrangulamentos).
- Confirmar a correta pressurização do extintor.
- Verificar a instalação da sinalização de emergência, de acordo com o projeto.

SERVIÇOS

08.08 COMBATE A INCÊNDIO: DEMAIS SERVIÇOS
08.08.050 EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10L.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

08.08.050

- Fornecimento e instalação do extintor com carga, e suporte de fixação.

Observação:

- A sinalização de emergência será fornecida e instalada por empresa especializada.

Serviços

Etapa

Combate a incêndio

H3.01

Extintor portátil/água pressurizada

Revisão 5
Data 31/10/22

Página

1/2



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapas

Combate a incêndio

H3.01

Extintor portátil/água pressurizada

Revisão 5
Data 31/10/22

Página
2/2

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

08.08.050

- un. — por unidade fornecida e instalada.

LEGISLAÇÃO

- Instrução Técnica nº 14: 2019 - Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco, do CBPMESP.
- Instrução Técnica nº 20: 2019 - Sinalização de emergência, do CBPMESP.
- Instrução Técnica nº 21: 2019 - Sistema de proteção por extintores de incêndio, do CBPMESP.
- Portaria nº 108, de 17 de março de 2022 - Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Extintores de Incêndio - Consolidado.

NORMAS

- ABNT NBR 15808: 2017 - Extintores de incêndio portáteis.
- ABNT NBR 12693: 2021 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário