

DESCRIÇÃO

• Extintor de incêndio portátil, massa total de, no máximo, 20kg, com carga de gás carbônico (CO₂, dióxido de carbono), de pressurização direta, cilindro em aço carbono, com tratamento antioxidação (fosfatização) e acabamento em pintura eletrostática na cor vermelha, com as seguintes características, conforme ABNT NBR 15808:2017 e Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo nº 21 de 2019:

- Capacidade extintora mínima 5-B:C;
- Capacidade de carga: 4kg e 6kg;
- Esguicho difusor em material plástico na cor vermelha;
- O corpo do extintor portátil deve portar, na sua parte frontal, quadro de instruções com as seguintes indicações, de maneira legível e indelével (cores, tamanhos e alinhamentos conforme orientações da ABNT NBR 15808):
 - » extintor de incêndio citando o agente extintor, conforme ABNT NBR 15808;
 - » classes de fogo representadas pelo conjunto de símbolos gráficos:

B LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS



C EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS



- » instruções de operação, através de símbolos gráficos e texto;
 - » grau de capacidade extintora [mínimo 5-B:C].
- Produto de certificação compulsória, o corpo do extintor portátil deve portar também:
- » selo de garantia com prazo de validade;
 - » razão social do fabricante;
 - » identificação do modelo do extintor;
 - » etiqueta contendo identificação do INMETRO e do organismo de certificação acreditado.

ACESSÓRIOS

- Suporte de parede em aço carbono bicromatizado ou zincado.
- Parafusos galvanizados e buchas plásticas tipo S-8.

Protótipo Comercial

- BUCKA :
 - CO2-4kg código 4.365.220.000;
 - CO2-6kg código 4.365.220.002.
- KIDDE:
 - KB-CO2-4;
 - KB-CO2-6.
- IMC:
 - CO2-04;
 - CO2-06.
- RESIL:
 - R936;
 - R937.
- TOTAL:
 - CO2 4.
- ASO:
 - CO2 4 kg;
 - CO2 6 kg.
- FERCAM:
 - CO2 4kg;
 - CO2 6kg.

APLICAÇÃO

- Para prevenção e combate a incêndios das classes B (fogo envolvendo líquidos e gases inflamáveis ou combustíveis, plásticos e graxas que se liquefazem por ação do calor, que queimam somente em superfícies) e C (fogo envolvendo equipamentos e instalações elétricas energizadas).
- Pode ser utilizado para incêndios em pequenas proporções da classe A (madeira, papéis, tecidos, fibras, etc.), porém só age superficialmente.
- Recomendações para localização e instalação:
 - Próximo à sala de informática;
 - Próximo à casa de bombas (reservatório);
 - Próximo à casa de máquinas do elevador;
 - Cada pavimento da edificação deve possuir, no mínimo, duas unidades extintoras portáteis, sendo uma para incêndio classe A e outra para incêndio classe B e C. É permitida a instalação de duas unidades extintoras iguais de pó ABC (ver Ficha H3.04);
 - Locar em pontos visíveis (áreas comuns), protegidos de intempéries e raios solares considerando, conforme IT 14, IT 21 e ABNT NBR 12639, percursos máximos em caso de fogo de:
 - » 25 metros para as Unidades Escolares;
 - » 20 metros para as Diretorias de Ensino.
 - Deve ser instalado, pelo menos, um conjunto de extintores de incêndio (para atender às classes A, B e C) a não mais de 5 m da entrada principal da edificação e das escadas nos demais pavimentos, e em locais onde haja menor probabilidade do fogo bloquear seu acesso, em conformidade com as orientações da IT 21 e ABNT NBR 12693;
 - Os extintores não podem estar obstruídos, devem estar visíveis e não devem ser locados em escadas.

Sinalização

- O Projeto deverá indicar a sinalização de emergência referente a este equipamento, em atendimento à IT-20 CBPMESP, de acordo com o Manual do Sistema de Sinalização para Edificações Escolares (Consultar Gerência de Desenvolvimento da Edificação).

EXECUÇÃO

- A instalação dos extintores deve obedecer rigorosamente o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.
- Na instalação, a altura da alça do extintor deve ser de 1,60m do piso acabado.
- Os suportes devem ser corretamente fixados, conforme instruções do fabricante.
- Solicitar à FDE, a sinalização de emergência com antecedência necessária para não comprometer a obtenção do AVCB.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido, se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Verificar a existência e a integridade do lacre.
- Verificar a existência de quadro de instruções com as informações requeridas, selo de garantia com prazo de validade e etiquetas do INMETRO e organismo de certificação acreditado.
- Verificar a ausência de danos no recipiente (amassados, riscos) e na mangueira (riscos, furos, ressecamentos e estrangulamentos).
- Verificar a instalação da sinalização de emergência, de acordo com o projeto.

Serviços

Etapas

Combate a incêndio

H3.02

Extintor portátil/gás carbônico

Revisão 5
Data 31/10/22

Página

1/2



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapa

Combate a incêndio

H3.02

Extintor portátil/gás carbônico

Revisão 5
Data 31/10/22

Página
2/2

SERVIÇOS

08.08	COMBATE A INCÊNDIO: DEMAIS SERVIÇOS
08.08.044	EXTINTOR PORTÁTIL DE CO ₂ , CAPACIDADE DE 4KG
08.08.045	EXTINTOR PORTÁTIL DE CO ₂ , CAPACIDADE DE 6KG

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

08.08.044 08.08.045

- Fornecimento e instalação do extintor com carga, e suporte de fixação.

Observação:

- A sinalização de emergência será fornecida e instalada por empresa especializada.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

08.08.044 08.08.045

- un. — por unidade fornecida e instalada.

LEGISLAÇÃO

- Instrução Técnica nº 14: 2019 - Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco, do CBPMESP.
- Instrução Técnica nº 20: 2019 - Sinalização de emergência, do CBPMESP.
- Instrução Técnica nº 21: 2019 - Sistema de proteção por extintores de incêndio, do CBPMESP.
- Portaria INMETRO nº 108, de 17 de março de 2022 - Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Extintores de Incêndio - Consolidado.

NORMAS

- ABNT NBR 15808:2017 - Extintores de incêndio portáteis.
- ABNT NBR 12693:2021- Sistemas de proteção por extintores de incêndio.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário