

DESCRIÇÃO

• Extintor de incêndio portátil, massa total de, no máximo 20kg, com carga de pó químico seco à base de bicarbonato de sódio (teor 95%), de pressurização indireta, cilindro em aço carbono, com tratamento antioxidação (fosfatização) e acabamento em pintura eletrostática na cor vermelha, com as seguintes características, conforme ABNT NBR 15808:2017 e Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo nº 21 de 2019:

- Capacidade extintora mínima 20-B:C;
- Capacidades de carga: 4kg, 6kg e 12kg;
- O corpo do extintor portátil deve portar, na sua parte frontal, quadro de instruções com as seguintes indicações, de maneira legível e indelével (cores, tamanhos e alinhamentos conforme orientações da NBR15808):
 - » extintor de incêndio citando o agente extintor, conforme ABNT NBR 15808;
 - » classes de fogo representadas pelo conjunto de símbolos gráficos:

B LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS



C EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS



- » instruções de operação, através de símbolos gráficos e texto;
 - » grau de capacidade extintora (mínima de 20-B:C).
- Produto de certificação compulsória, o corpo do extintor portátil deve portar também:
- » selo de garantia com prazo de validade;
 - » razão social do fabricante;
 - » identificação do modelo do extintor;
 - » etiqueta de identificação do INMETRO e do organismo de certificação acreditado.

ACESSÓRIOS

- Suporte de parede em aço carbono bicromatizado ou zincado.
- Parafusos galvanizados e buchas plásticas tipo S-8.

Protótipo comercial

- BUCKA:
 - MP-4kg - Código: 4.360.222.000;
 - MP-6kg - Código: 4.360.222.005;
 - MP-12kg - Código: 4.360.222.007.
- FERCAM:
 - PQS BC 4kg;
 - PQS BC 6kg;
 - PQS BC 12kg.
- IMC:
 - MC-4BC;
 - MC-6BC;
 - MC-12BC.
- KIDDE:
 - KB-P4BC K95;
 - KB-P6BC K95;
 - KB-P12BC K95.
- PROTEGE:
 - PP4 BC;
 - PP6 BC;
 - PP12 BC.
- RESIL:
 - R956;
 - R957.

- TOTAL:
 - BC 4kg;
 - BC 6kg.

APLICAÇÃO

- Para prevenção e combate a incêndios das classes B (fogo envolvendo líquidos e gases inflamáveis ou combustíveis, plásticos e graxas que se liquefazem por ação do calor, que queimam somente em superfícies) e C (fogo envolvendo equipamentos e instalações elétricas energizadas).
- Não deve ser utilizado em aparelhos eletrônicos.
- Pode ser utilizado para controlar incêndios superficiais em fibras têxteis (classe A).
- Recomendações para localização e instalação:
 - 1 unidade junto ao abrigo de gás AG-04 e 2 unidades junto aos abrigos de gás AG-05 e AG-06, conforme IT-28 do CBPMESP;
 - Cada pavimento da edificação deve possuir, no mínimo, duas unidades extintoras portáteis, sendo uma para incêndio classe A e outra para incêndio classe B e C. É permitida a instalação de duas unidades extintoras iguais de pó ABC (ver Ficha H3.04);
 - Localizar em pontos visíveis (áreas comuns), protegidos de intempéries e raios solares, considerando percursos máximos em caso de fogo de:
 - » 25 metros para as Unidades Escolares;
 - » 20 metros para as Diretorias de Ensino.
 - Deve ser instalado, pelo menos, um conjunto de extintores de incêndio (para atender às classes A, B e C) a não mais de 5 m da entrada principal da edificação e das escadas nos demais pavimentos, e em locais onde haja menor probabilidade do fogo bloquear seu acesso, em conformidade com as orientações da IT21 e ABNT NBR 12693;
 - Os extintores não podem estar obstruídos, devem estar visíveis e não devem ser locados em escadas.

Sinalização

- O Projeto deverá indicar a sinalização de emergência referente a este equipamento, em atendimento à IT-20 CBPMESP, de acordo com o Manual do Sistema de Sinalização para Edificações Escolares (Consultar Gerência de Desenvolvimento da Edificação).

EXECUÇÃO

- A instalação dos extintores deve obedecer rigorosamente o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.
- Na instalação, a altura da alça do extintor deve ser de 1,60m do piso acabado.
- Os suportes devem ser corretamente fixados, conforme instruções do fabricante.
- Solicitar à FDE, a sinalização de emergência com antecedência necessária para não comprometer a obtenção do AVCB.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido, se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Verificar a existência e a integridade do lacre.
- Verificar a existência de quadro de instruções com as informações requeridas, selo de garantia com prazo de validade e etiquetas do INMETRO e organismo de certificação acreditado.
- Verificar a ausência de danos no recipiente (amassados, riscos) e na mangueira (rasgos, furos, ressecamentos e estrangulamentos).
- Confirmar a correta pressurização do extintor.

Serviços

Etapas

Combate a incêndio

H3.03

Extintor portátil/pó químico BC

Revisão 5
Data 31/10/22

Página

1/2



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapa

Combate a incêndio

H3.03

Extintor portátil/pó químico BC

Revisão 5
Data 31/10/22

Página
2/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

- Verificar a instalação da sinalização de emergência, de acordo com o projeto.

SERVIÇOS

08.08	COMBATE A INCÊNDIO: DEMAIS SERVIÇOS
08.08.046	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO BC, CAPACIDADE DE 4kg
08.08.047	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO BC, CAPACIDADE DE 12kg
08.08.048	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO BC, CAPACIDADE DE 6kg

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

08.08.046 08.08.047 08.08.048

- Fornecimento e instalação do extintor com carga, e suporte de fixação.

Observação:

- A sinalização de emergência será fornecida e instalada por empresa especializada.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

08.08.046 08.08.047 08.08.048

- un. — por unidade fornecida e instalada.

LEGISLAÇÃO

- Instrução Técnica nº 14: 2019 - Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco, do CBPMESP.
- Instrução Técnica nº 20: 2019 - Sinalização de emergência, do CBPMESP.
- Instrução Técnica nº 21: 2019 - Sistema de proteção por extintores de incêndio, do CBPMESP.
- Portaria nº 108, de 17 de março de 2022 - Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Extintores de Incêndio - Consolidado.

NORMAS

- ABNT NBR 15808: 2017 - Extintores de incêndio portáteis.
- ABNT NBR 12693: 2021- Sistemas de proteção por extintores de incêndio - Consolidado.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.