

DESCRIÇÃO

• Extintor de incêndio portátil, massa total de, no máximo 20kg com carga de pó químico seco à base de monofosfato de amônia (teor 55%), de pressurização indireta, cilindro em aço carbono com tratamento antioxidação (fosfatização) e acabamento em pintura eletrostática na cor vermelha, com as seguintes características, conforme ABNT NBR 15808:2017 e Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo nº 21 de 2019:

- Capacidade extintora mínima 2-A: 20-B:C;
- Capacidade de carga: 6kg;
- O corpo do extintor portátil deve portar, na sua parte frontal, quadro de instruções com as seguintes indicações, de maneira legível e indelével (cores, tamanhos e alinhamentos conforme orientações da ABNT NBR 15808):
 - » extintor de incêndio citando o agente extintor, conforme ABNT NBR 15808;
 - » classes de fogo representadas pelo conjunto de símbolos gráficos:

A APARAS DE PAPEL MADEIRA



B LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS



C EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS



- » instruções de operação, através de símbolos gráficos e texto;
 - » grau de capacidade extintora (mínimo 2-A: 20-B:C).
- Produto de certificação compulsória, o corpo do extintor portátil deve portar também:
- » selo de garantia com prazo de validade;
 - » razão social do fabricante;
 - » identificação do modelo do extintor;
 - » etiqueta contendo identificação do INMETRO e do organismo de certificação acreditado.

ACESSÓRIOS

- Suporte de parede em aço carbono bicromatizado ou zincado.
- Parafusos galvanizados e buchas plásticas tipo S-8.

Protótipo comercial

- BUCKA : MP-6kg ABC - Código 4.360.222.008;
- IMC: MC-6ABC;
- KIDDE: KB-P6ABC55;
- PROTEGE: ABC;
- ASO ABC 6kg;
- FERCAM ABC 6kg;
- RESIL R917.

APLICAÇÃO

- Para prevenção e combate a incêndios das classes A (fogo em materiais de combustíveis sólidos, que queimam em superfície e profundidade através do processo de pirólise, deixando resíduos), B (fogo envolvendo líquidos e gases inflamáveis ou combustíveis, plásticos e graxas que se liquefazem por ação do calor, que queimam somente em superfícies) e C (fogo envolvendo equipamentos e instalações elétricas energizadas).
- Recomendações para localização e instalação:
 - Cada pavimento da edificação deve possuir, no mínimo, duas unidades extintoras;
 - Localizar em pontos visíveis (áreas comuns), protegidos de intempéries e raios solares, considerando percursos máximos em caso de fogo de:
 - » 25 metros para as Unidades Escolares;
 - » 20 metros para as Diretorias de Ensino.

- Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incêndio a não mais de 5 m da entrada principal da edificação e das escadas nos demais pavimentos, e em locais onde haja menor probabilidade do fogo bloquear seu acesso, em conformidade com as orientações da IT21 e ABNT NBR 12693;
- Os extintores não podem estar obstruídos, devem estar visíveis e não devem ser locados em escadas.

Sinalização

- O Projeto deverá indicar a sinalização de emergência referente a este equipamento, em atendimento à IT-20 CBPMESP, de acordo com o Manual do Sistema de Sinalização para Edificações Escolares (Consultar Gerência de Desenvolvimento da Edificação).

EXECUÇÃO

- A instalação dos extintores deve obedecer rigorosamente o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.
- Na instalação, a altura da alça do extintor deve ser de 1,60m do piso acabado.
- Os suportes devem ser corretamente fixados, conforme instruções do fabricante.
- Solicitar à FDE, a sinalização de emergência com antecedência necessária para não comprometer a obtenção do AVCB.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido, se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Verificar a existência e a integridade do lacre.
- Verificar a existência de quadro de instruções com as informações requeridas, selo de garantia com prazo de validade e selos do INMETRO e organismo de certificação acreditado.
- Verificar a ausência de danos no recipiente (amassados, riscos) e na mangueira (rasgos, furos, ressecamentos e estrangulamentos).
- Confirmar a correta pressurização do extintor.
- Verificar a instalação da sinalização de emergência, de acordo com o projeto.

SERVIÇOS

08.08 COMBATE A INCÊNDIO: DEMAIS SERVIÇOS
08.08.051 EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6KG

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

08.08.051
• Fornecimento e instalação do extintor com carga, e suporte de fixação.

Observação:

- A sinalização de emergência será fornecida e instalada por empresa especializada.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

08.08.051
• un. — por unidade fornecida e instalada.

LEGISLAÇÃO

- Instrução Técnica nº 14: 2019 - Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco, do CBPMESP.
- Instrução Técnica nº 20: 2019 - Sinalização de emergência, do CBPMESP.
- Instrução Técnica nº 21: 2019 - Sistema de proteção por extintores de incêndio, do CBPMESP.
- Portaria nº 108, de 17 de março de 2022 - Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Extintores de Incêndio - Consolidado.

Serviços

Etapa

Combate a incêndio

H3.04

Extintor portátil/pó químico ABC

Revisão 3
Data 31/10/22

Página

1/2



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapa

Combate a incêndio

H3.04

Extintor portátil/pó químico ABC

Revisão 3
Data 31/10/22

Página
2/2

NORMAS

- ABNT NBR 15808: 2017 - Extintores de incêndio portáteis.
- ABNT NBR 12693: 2021 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário