

DESCRIÇÃO

• Instalações prediais de esgotos sanitários: conjunto de tubulações, equipamentos e dispositivos, destinado ao rápido escoamento dos despejos à rede pública e ao seu tratamento quando lançado em outro local.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- No momento da chegada dos produtos na obra, deve-se efetuar controle de qualidade no recebimento, aferindo os lotes em relação às especificações.
- Todas as extremidades das tubulações devem ser protegidas e vedadas durante a construção, até a instalação definitiva dos equipamentos e dispositivos.
- As instalações e respectivos testes das tubulações devem ser executados de acordo com as normas da ABNT e das Concessionárias de serviços locais, de modo a:
 - Permitir fáceis desobstruções;
 - Vedar a passagem de gases e animais das canalizações para o interior dos edifícios;
 - Impedir vazamentos, escapamento de gases ou formação de depósitos no interior das canalizações;
 - Impedir a contaminação da água de consumo e de gêneros alimentícios.
- Não se deve lançar águas pluviais nos ramais de esgoto.
- O coletor de esgoto deve seguir em linha reta, e para os eventuais desvios devem ser empregadas saídas de inspeção.
- Devem ser tomadas precauções para dificultar a ocorrência de futuros entupimentos em razão de vandalismos, comuns em unidades escolares; prever especialmente a colocação de dispositivos que permitam acesso e inspeção à instalação.
- Todos os pés de coluna de esgoto e os desvios a 90° em lajes devem ser providos de dispositivos de inspeção.
- As tubulações aparentes devem ser executadas em ferro fundido.
- Para tubulações subterrâneas, a altura mínima de recobrimento (da geratriz superior do tubo à superfície do piso acabado) deve ser de 50cm sob leito de vias trafegáveis e de 30cm nos demais casos; a tubulação deve ser apoiada em toda a sua extensão em fundo de vala regular e nivelada de acordo com a declividade indicada; nos casos necessários, deve ser apoiada sobre lastro de concreto.
- As declividades mínimas dos ramais de esgoto, subcoletores e coletores prediais devem ser:
 - 2% para DN 50(2") a DN 100(4");
 - 1,2% para DN 125(5");
 - 0,7% para DN 150(6").
- Somente pode ser permitida a instalação de tubulações que atravessem elementos estruturais, quando prevista e detalhada nos projetos executivos de estrutura e hidráulica, observando-se as normas específicas.
- Os sanitários com bacias sanitárias incluídas devem ter ventiladores auxiliares, paralelos, com prolongamento de no mínimo 0,30m acima da cobertura (conforme NBR 8160).

FICHAS DA ETAPA

- | | | |
|-------|-------|--|
| Ficha | H4.01 | Caixa de alvenaria |
| Ficha | H4.03 | Tubos, conexões e complementos sanitários de ferro fundido |
| Ficha | H4.04 | Tubos e conexões de PVC rígido (linha sanitária) |

Serviços

H4

Rede de esgotos sanitários

Revisão	2
Data	30/06/04

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário