

DESCRIÇÃO

- Calhas e rufos em chapas de cobre nº 26 (esp. 0,65mm), conforme especificação ABNT; desenvolvimentos de 16, 25, 33, 50 e 100cm; as dobras não devem apresentar fissuras e a espessura deve ser uniforme.
- Pregos de aço inox, rebites de cobre, parafusos galvanizados e buchas plásticas.
- Solda de estanho e chumbo na proporção de 50 : 50 ou silicone para uso externo.

Protótipo comercial

- BORNEA
- ZINFER

APLICAÇÃO

- Em coberturas, conforme detalhamento de projeto.

EXECUÇÃO

- Nas calhas, observar caimento mínimo de 0,5%.
- A fixação das peças em chapa de cobre deve obedecer os detalhes indicados em projeto. O projeto deve prever a fixação através de pregos de aço inox, rebites de cobre, parafusos galvanizados e buchas plásticas embutidos com argamassa ou utilização de mastiques.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução.
- As chapas devem ter suas dobras isentas de fissuras.
- As calhas e rufos devem estar bem fixados e ter o caimento mínimo necessário.

SERVIÇOS

08.12	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS
08.12.026	CALHA EM CHAPA DE COBRE Nº 26, CORTE 0,33M
08.12.027	CALHA EM CHAPA DE COBRE Nº 26, CORTE 0,50M
08.12.028	CALHA EM CHAPA DE COBRE Nº 26, CORTE 1,00M
08.12.046	RUFO EM CHAPA DE COBRE Nº 26, CORTE 0,16M
08.12.047	RUFO EM CHAPA DE COBRE Nº 26, CORTE 0,25M
08.12.048	RUFO EM CHAPA DE COBRE Nº 26, CORTE 0,33M
08.12.049	RUFO EM CHAPA DE COBRE Nº 26, CORTE 0,50M
08.12.050	RUFO EM CHAPA DE COBRE Nº 26, CORTE 1,00M

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

08.12.026	08.12.027	08.12.028	08.12.046
08.12.047	08.12.048	08.12.049	08.12.050

- O preço unitário remunera o fornecimento e a execução do serviço, inclusive emendas ou junções com outras peças. A utilização de mastiques deve ser considerada em separado.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

08.12.026	08.12.027	08.12.028	08.12.046
08.12.047	08.12.048	08.12.049	08.12.050

- m - pelo comprimento real.

NORMAS

- NBR-10844 - Instalações prediais de águas pluviais.

Serviços

Etapa
Rede de águas pluviais

H5.01

Calhas e rufos de chapa de cobre

Revisão	1
Data	10/10/02

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário