

## DESCRIÇÃO

- Instalações prediais de águas pluviais: captação e escoamento, incluindo sistema de canaletas.

## RECOMENDAÇÕES GERAIS

- A rede de águas pluviais deve ser executada em conformidade com o projeto.
- Devem ser executados de modo a:
  - Evitar entupimentos e permitir fácil desobstrução, quando necessário;
  - Não permitir infiltrações na estrutura e na alvenaria;
  - Quando houver solução mista de prumadas de águas pluviais com tubos de PVC rígido e de ferro fundido, executar a parte final da prumada (junto ao solo) em ferro fundido, procurando sempre empregar seções inteiras de tubos (L=3m) conforme ficha H4.03.
- Devem ser previstos dispositivos de inspeção em todos os pés de colunas de águas pluviais e em tubulações com desvios a 90°.
- Para tubulações subterrâneas, a altura mínima de recobrimento (da geratriz superior do tubo à superfície do piso acabado) deve ser de 50cm sob leito de vias tráfegáveis e de 30cm nos demais casos; a tubulação deve ser apoiada em toda a sua extensão em fundo de vala regular e nivelada de acordo com a declividade indicada; nos casos necessários, deve ser apoiada sobre lastro de concreto.
- As declividades mínimas devem ser:
  - 0,5% para calhas;
  - 0,3% para canaletas;
  - 0,5% para coletores enterrados.
- Todas as extremidades das tubulações devem ser protegidas e vedadas durante a construção, até o seu término.

## FICHAS DA ETAPA

|       |       |                                                 |
|-------|-------|-------------------------------------------------|
| Ficha | H5.01 | Calhas e rufos de chapa de cobre                |
| Ficha | H5.02 | Calhas, rufos e condutores de chapa galvanizada |
| Ficha | H5.03 | Tubos de concreto                               |

### Ver também

#### Catálogo de Serviços

|       |        |                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------|
| Ficha | H4.01  | Caixa de alvenaria                                         |
| Ficha | H4.03  | Tubos, conexões e complementos sanitários de ferro fundido |
| Ficha | H4.04  | Tubos e conexões de PVC rígido (linha sanitária)           |
| Ficha | S2.01  | Caixa de inspeção                                          |
| Ficha | S2.03  | Tubos e conexões corrugados perfurados                     |
| Ficha | S2.04  | Tubos e conexões de PVC rígido/ junta elástica             |
| Ficha | S15.02 | Lastro de brita                                            |
| Ficha | S15.03 | Lastro de concreto                                         |
| Ficha | S15.09 | Valas                                                      |

## Serviços

# H5

## Rede de águas pluviais

|         |          |
|---------|----------|
| Revisão | 2        |
| Data    | 30/01/15 |

### Página

1/1



#### Atenção

**Preserve a escala**  
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o necessário