

DESCRIÇÃO

• Bacia sanitária convencional, autoaspirante, de cerâmica esmaltada impermeável, na cor branca, em conformidade com as NBRs 16727-1 e 16727-2 e com as seguintes características:

- Inscrição no corpo da bacia em local visível, de forma permanente, de consumo de água com volume nominal de 6 LPF (litros por fluxo);
 - Dimensões padrão regular adulto: (largura 375mm ± 25mm, profundidade 420mm ± 20mm e altura mínima 345mm);
 - Ausência de defeitos superficiais visíveis como: trinca, rachadura, gretamento, ondulação, bolhas, empolas (incrustações), furos, manchas, pontas de agulha (furos muito finos e numerosos), acabamento opaco (esmaltado mal-acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada);
 - Ausência de empenamento da superfície de fixação e do plano de transbordamento.
- Tubo de ligação com canopla, cromados.
 - Anel de vedação para saída de esgoto.
 - Kit de fixação de bacia sanitária constituído de buchas de nylon e parafusos de aço inoxidável ou metal não ferroso com acabamento cromado, conforme indicação do fabricante.
 - Assento com tampa em polipropileno ou polietileno, na cor branca.

Protótipo comercial

- Bacia:
 - CELITE: Linha Saveiro Cód. 1023030010300
 - INCEPA: Linha Zip Cód. 1463030010100
 - ICASA: Linha Sabará IP35
 - ROCA: Linha Zip Plus cód. A348ZP6000
 - LOGASA: Linha Convencional cód. 1183030010200
 - CASA SANTAMARINA: Linha Liberty
 - LORENZETTI: Linha Loren Way Cód. BC-30
 - LUZARTE: Linha Évora
- Assento:
 - ASTRA: Oval Plus TPR/AS*BR1 (para todas as marcas)
 - TUPAN: Universal Excel PP Cód. ASEXP01C (para todas as marcas)
 - ROCA: PP Eco cód. 9909810010300 (para Roca, Logasa, Celite, Incepa)

APLICAÇÃO

- Em vestiários e sanitários.

EXECUÇÃO

- Locar a peça de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidráulica.
- Seguir as instruções de instalação do fabricante.
- A tubulação de saída deve ser ventilada, conforme NBR 8160.
- A peça deve ser fixada com kit de fixação.
- Instalar adequadamente anel de vedação na saída de esgoto.
- Rejuntar a peça ao piso com selante de poliuretano (PU) ou silicone.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	H2.07	Válvula de descarga
Ficha	H2.09	Válvula de descarga duplo fluxo
Ficha	H6.14	Equipamentos antivandalismo

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Aferir a conformidade com os protótipos homologados e verificar as inscrições da marca e do fluxo "6.0 Lpf".

- Verificar na bacia a ausência de defeitos visíveis nas superfícies como: empenamento da superfície de fixação e do plano de transbordamento, gretamento, trinca, rachadura, ondulação, bolhas, empolas (incrustações), furos, manchas, pontas de agulha (furos muito finos e numerosos), acabamento opaco (esmaltado mal-acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada), em todas as partes da peça.
- Verificar a fixação e o rejunte ao piso. A bacia deve estar nivelada e não apresentar movimentos após a fixação.
- Aferir a ausência de vazamentos.
- Verificar o perfeito funcionamento do conjunto (bacia e descarga).

SERVIÇOS

08.16	LOUÇAS
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA (VDR – 6 LITROS) C/ ASSENTO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 08.16.001
- Fornecimento e instalação da bacia sanitária completa (incluindo, assento com tampa, kit de fixação, tubo de ligação com canopla cromados e anel de vedação).

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 08.16.001
- un - por unidade instalada.

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual 48.138, de 07 de outubro de 2003 – Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo.
- Lei Federal 13.647 - Estabelece a obrigatoriedade da instalação de equipamentos para evitar o desperdício de água em banheiros destinados ao público.

NORMAS

- ABNT NBR 16727-1:2019 - Bacia sanitária - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.
- ABNT NBR 16727-2:2019 - Bacia sanitária – Parte 2: Procedimento para instalação.
- ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

 Trata-se de bacia sanitária que possui funcionamento pleno com volume nominal de descarga igual a 6 LPF (litros por fluxo)

Serviços

Etapa

Aparelhos, louças e metais

H6.02

Bacia sanitária

(6 Lpf)



Revisão	9
Data	30/01/26

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário