

DESCRIÇÃO

• Chuveiro elétrico para aquecimento de água com resistência blindada, de 220V, potência mínima de 6.000W e máxima de 7.500W, corpo em termoplástico acabamento branco ou corpo metálico cromado. O equipamento deve estar em conformidade com as NBRs 12483 e 16305 e atender as seguintes características:

- Marcação do fabricante no corpo do aparelho, de forma visível, contendo:
 - » marca ou identificação do fabricante;
 - » tensão elétrica nominal: 220V;
 - » potência elétrica nominal: em W ou kW;
 - » corrente nominal em ampères (A);
 - » seção transversal mínima dos condutores de alimentação: 6,0 mm²;
 - » pressão mínima de funcionamento: em Quilopascal (kPa) e, opcionalmente em metros de coluna de água (m.c.a.).
- Conector de torção para cabos de 6,0mm² a 10mm².

Protótipo comercial

- Chuveiro:
 - LORENZETTI: Advanced Eletrônica Blindada
 - CARDAL: Ducha Eletrônica Luxo
 - HYDRA: ND Blindada Cód. DPND.EB.551BR

APLICAÇÃO

- Vestiários de funcionários e/ou quando indicado em projeto.

EXECUÇÃO

- A instalação do equipamento deve seguir as orientações contidas no manual de instruções do fabricante.
- Quando não for definido em projeto, instalar o ponto de água do chuveiro a uma altura mínima de 2,20m e o ponto de elétrica a uma altura mínima de 2,35m.
- Caso o chuveiro esteja acompanhado de conjunto de mangueira e ducha manual, este conjunto não deve ser instalado e a saída de água devidamente vedada.
- Antes de fazer a instalação elétrica do chuveiro, deixe a água correr por alguns minutos e verifique se não há vazamentos.
- O circuito elétrico do chuveiro deve obrigatoriamente possuir um disjuntor bipolar termomagnético (40 A), icc mínimo de 5kA (ver Ficha E3.04) e um IDR (40 A/30mA), conforme Ficha E3.02, servir a um único aparelho e ser independente de qualquer outro circuito. Quando a distância do chuveiro ao quadro de alimentação for de até 30 metros, a bitola mínima dos condutores deve ser de 6,0mm². Acima de 30 metros de distância a bitola mínima dos condutores deve ser dimensionada, garantindo que a queda de tensão seja inferior a 3%.
- O condutor de aterramento, que será ligado ao fio terra do chuveiro, não poderá possuir emendas e deverá ter impedância máxima de 10 Ohms, conforme NBR 5410.
- A ligação dos fios do chuveiro ao circuito elétrico deverá ser através de conector de torção que, após a fixação dos cabos garanta segurança e área de contato adequada entre o conjunto de fiação.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

- Ficha E2.06 Fios e cabos elétricos
- Ficha E3.02 Dispositivo IDR
- Ficha E3.04 Quadros de distribuição elétrica

RECEBIMENTO

- Aferir a conformidade com os protótipos homologados.
- Verificar se no corpo do aparelho encontram-se as informações do fabricante (ver descrição).

- Deve ser comprovada a ausência de vazamentos nas ligações e no chuveiro.
- Verificar o bom funcionamento do chuveiro elétrico.
- Verificar que o chuveiro não esteja acompanhado de mangueira e ducha manual.
- Verificar se o chuveiro não apresenta danos superficiais ou defeitos de fabricação.
- O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de execução.
- Verificar a conformidade das instalações elétricas com o projeto.

SERVIÇOS

- 08.17 APARELHOS E METAIS
- 08.17.041 CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 08.17.041
- Fornecimento e instalação do chuveiro completo, incluindo tubo de ligação, canopla de acabamento e ducha manual.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 08.17.041
- un - por unidade instalada.

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual 48.138, de 07 de outubro de 2003 - Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo.
- Lei Federal 13.647, de 09 de abril de 2018 - Estabelece a obrigatoriedade da instalação de equipamentos para evitar o desperdício de água em banheiros destinados ao público.

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 12483:2015 - Chuveiros elétricos - Requisitos gerais.
- ABNT NBR 5626 Versão Corrigida 2020 - Sistemas prediais de água fria e água quente - Projeto, execução, operação e manutenção.
- ABNT NBR 16305:2014 - Aparelhos elétricos fixos de aquecimento instantâneo de água - Requisitos de desempenho e segurança.
- Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapa

Aparelhos, louças e metais

H6.03

Chuveiro elétrico

[com resistência blindada]

Revisão 4
Data 30/01/26

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

