

DESCRIÇÃO

- Ducha com articulação, em latão cromado; DN 15mm (1/2").
- Restritor de vazão para alta pressão (ver Fichas de Referência), quando indicado em projeto ou se a vazão de água da ducha for superior a 12 L/min.
- Trava química anaeróbica (ver Fichas de Referência).

Protótipo comercial

- Ducha:
 - DECA: 1977C.CT
 - DDCOL: Bonnaducha 9000232606
 - FABRIMAR: 1991-LIGHT-CR Piccolo Light
 - ESTEVES: VAB110CWB
- Restritor de vazão para ducha.
 - Ver ficha H6.13 do Catálogo de Serviços
- Trava química:
 - Ver ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.

APLICAÇÃO

- Em vestiários.

EXECUÇÃO

- Locar a peça de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidráulica.
- A altura de instalação deve ser de 2,20m do piso acabado.
- A instalação deve ser feita após o término dos revestimentos.
- A conexão terminal onde será instalada a ducha deverá ser de ferro galvanizado, pois a trava química só funciona entre metais (ver Fichas de Referência).
- Caso indicado em projeto ou se a vazão no ponto for maior que 12 L/min, antes da instalação da ducha deve ser instalado o restritor de vazão com luva (nipple) metálica (ver Fichas de Referência).
- Após a limpeza das roscas passar, obrigatoriamente, a trava química segundo orientações do fabricante, evitando-se aperto excessivo (não se deve forçar o aperto e sim voltar a peça até que esteja na posição certa). A fixação se dará pela trava química após alguns minutos.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha H6.13 DISPOSITIVOS REGULADORES E RESTRITORES DE VAZÃO

Ficha H6.18 COMPLEMENTOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

RECEBIMENTO

- Aferir a conformidade com os protótipos homologados.
- Deve ser comprovada a ausência de vazamentos.
- Verificar se a ducha está na posição adequada.
- O acabamento das superfícies da ducha não pode apresentar trincas e manchas.
- Verificar a impossibilidade de extrair a ducha manualmente (sem uso de ferramentas), para confirmação do uso da trava química.
- Verificar se a vazão de água está em aproximadamente 10 a 12 L/min. Caso a vazão seja superior a 12 L/min, exigir a instalação do restritor de vazão.

SERVIÇOS

08.17 APARELHOS E METAIS

08.17.038 DUCHA C/ ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN 15MM (1/2")

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual 48.138, de 07 de outubro de 2003 - Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo.
- Lei Federal 13.647, de 09 de abril de 2018 - Estabelece a obrigatoriedade da instalação de equipamentos para evitar o desperdício de água em banheiros destinados ao público.

NORMAS

- ABNT NBR 5626 Versão Corrigida 2020 - Sistemas prediais de água fria e água quente - Projeto, execução, operação e manutenção.

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

 Trata-se de bacia sanitária que possui funcionamento pleno com volume nominal de descarga igual a 6 LPF (litros por fluxo)

Serviços

Etapa

Aparelhos, louças e metais

H6.04

Ducha

 eco

Revisão 4
Data 30/01/26

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário