

DESCRIÇÃO

- Mictório individual com sifão integrado, de cerâmica esmaltada impermeável, na cor branca, em conformidade com as NBRs 16731-1 e 16731-2 e com as seguintes características:
 - Dimensões mínimas da abertura do corpo do mictório: 23,0 x 23,5 cm, conforme NBR 16731-1;
 - Ausência de defeitos superficiais visíveis como: trinca, rachadura, gretamento, ondulação, bolhas, empolas (incrustações), furos, manchas, pontas de agulha (furos muito finos e numerosos), acabamento opaco (esmaltado mal-acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada).
- Kit de instalação e fixação composto por parafusos, arruelas, porcas cromadas, buchas plásticas, conforme cada fabricante.
- Válvula de descarga para mictório de acionamento manual e ciclo de fechamento automático [ver Fichas de Referência].
- Trava química anaeróbica [ver Fichas de Referência].

Protótipo comercial

- Mictório com kit fixação e alimentação de água:
 - CELITE: mictório com sifão PRO cód. 1082850010300 / Kit de Instalação para mictório pequeno S-10 Cr
 - DECA: M.715.17 Mictório com sifão integrado branco / FM.714.01 Kit de Instalação
 - FIORI: 55MC881-1FB – mictório sifonado com kit de instalação
 - ICASA: IM1 - mictório com kit incluso
 - INCEPA: PRO Eco - mictório com sifão - cód. 1082850010100 (kit instalação Celite)
 - ROCA: PRO Eco - mictório com sifão - cód. 1082850010100 (kit instalação Celite)
- Válvula de descarga para mictório:
 - Ver ficha H6.12 do Catálogo de Serviços.
- Trava química:
 - Ver ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.

APLICAÇÃO

- Conforme indicação em projeto.

EXECUÇÃO

- Locar as peças de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidráulica.
- Distância horizontal entre eixos: 90cm.
- Altura da instalação [da borda da peça ao piso acabado]: 60cm [NBR 9050]
- A tubulação de saída deve ser em PVC (os tubos metálicos devem ser evitados); não ligar em ralos sifonados e ventilar os ramais.
- O mictório deve ser rejuntado à parede com selante de poliuretano (PU) ou silicone..
- A válvula deve ser instalada corretamente, de acordo com instruções do fabricante e conforme constante na ficha H6.12.
- A conexão terminal onde será instalado o equipamento deverá ser de ferro galvanizado, pois a trava química só funciona entre metais.
- Após a limpeza da rosca da válvula passar, obrigatoriamente, a trava química segundo orientações do fabricante, evitando-se aperto excessivo [não se deve forçar o aperto e sim voltar a peça até que esteja na posição certa]. A fixação se dará pela trava química após alguns minutos.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

- Ficha H6.12 Equipamentos de fechamento automático
Ficha H6.18 Complementos de instalação hidráulica

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Aferir a conformidade com os protótipos homologados.
- Mictório:
 - Verificar a ausência de defeitos visíveis nas superfícies como: empenamento da superfície de fixação e do plano de transbordamento, gretamento, trinca, rachadura, ondulação, bolhas, empolas (incrustações), furos, manchas, pontas de agulha (furos muito finos e numerosos), acabamento opaco (esmaltado mal-acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada), em todas as partes visíveis da peça.
 - Verificar a locação de acordo com o indicado em projeto, o prumo, o alinhamento, o nivelamento, a fixação e a ausência de vazamentos.
 - Verificar a fixação e o rejunte à parede. O mictório deve estar nivelado e não apresentar movimentos após a fixação.
- Válvula de descarga:
 - Verificar se o equipamento foi instalado conforme instruções do fabricante e o constante da ficha H6.12;
 - Verificar o perfeito funcionamento da descarga.
 - Verificar torque de extração manualmente para confirmação do uso da trava química.

SERVIÇOS

08.16.000	LOUÇAS
08.16.025	MICTÓRIO DE LOUÇA IFONADO/AUTOASPIRANTE BRANCO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 08.16.025
- Fornecimento e instalação do mictório, inclusive kit de fixação.
 - **Obs.:** A válvula de descarga será paga em outro serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 08.16.025
- un - por unidade instalada.

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual 48.138, de 07 de outubro de 2003 – Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo.
- Lei Federal 13.647 - Estabelece a obrigatoriedade da instalação de equipamentos para evitar o desperdício de água em banheiros destinados ao público.

NORMAS

- ABNT NBR 16731-1:2021 – Mictórios - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.
- ABNT NBR 16731-2:2019 – Mictórios - Parte 2: Procedimento para instalação.
- ABNT NBR 9050:2020 versão corrigida 2021 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapas

Aparelhos, louças e metais

H6.06

Mictório individual autossifonado

eco

Revisão	9
Data	30/01/26

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário