

Protótipos: torneiras e válvula de descarga para mictório

DECA: Linha Decamatic Eco

Torneira de mesa	Torneira de parede	Válvula de descarga
Código: 1173.C.SMT 	Código: 1172.C 	Código: 2572.C 

DOCOL: Linha PressMatic

Torneira de mesa	Torneira de parede	Válvula de descarga
Código: Compact 90171606006 	Código: 120 90171607006 	Código: Compact 90170103006 

FABRIMAR: Linha Biopress

Torneira de mesa	Torneira de parede	Válvula de descarga
Código: 1180-BIO 	Código: 1182-BIO 	Código: 1181-BIO 

LORENZETTI: Linha Smart System

Torneira de mesa	Torneira de parede	Válvula de descarga
Código: 1172 C79 	Código: 1173 C79 	Código: 1626 C79 

ESTEVEES: Linha EstevesMatic

Torneira de mesa	Torneira de parede	Válvula de descarga
Código: 1170 VTA011CWG 	Código: 1175 VTA012CWB 	Código: 2570 VTA010CWG 

DESCRIÇÃO

• Aparelhos temporizados de acionamento manual, com fechamento automático, corpo em latão e revestimento cromado, em conformidade com a NBR 13713, dos seguintes tipos:

- Torneira com eixo de entrada d'água na horizontal (parede) ou na vertical (mesa), para utilização em alta e baixa pressão, com ciclo de funcionamento entre 4 e 10 segundos, volume máximo de 1,2 litros por ciclo, provida de arejador antivandalismo e restritor de vazão (ver ficha H6.13);
- Válvula de descarga para mictório para utilização em alta e baixa pressão, com ciclo de funcionamento entre 4 e 10 segundos, volume máximo de 1,5 litros por ciclo, provida restritor de vazão (ver ficha H6.13).

Obs.: O fabricante deve fornecer, junto com o aparelho:

- Informação dos valores da maior e da menor pressão de funcionamento;
 - Instruções para instalação, uso e conservação do produto.
- Trava química anaeróbica (ver ficha H6.18).

Protótipo comercial

- Conforme quadro na página inicial desta ficha.

APLICAÇÃO

• Torneiras:

- Em sanitários administrativos, vestiários de funcionários e outros, conforme indicado em projeto.

Obs: Em sanitários e vestiários de alunos, utilizar torneira anti-vandalismo, conforme Ficha H6.14.

• Válvula de descarga para mictórios:

- Em mictórios individuais e coletivos, de sanitários administrativos, de funcionários e de alunos, conforme indicado em projeto.

EXECUÇÃO

• Os pontos de instalação devem obedecer ao indicado nos projetos executivos de arquitetura e hidráulica, atendendo às condições de acessibilidade estabelecidas na NBR 9050.

• O aparelho deve ser instalado corretamente, de acordo com instruções do fabricante.

• Conforme o regime de pressão da edificação pode ser necessária a utilização do restritor de vazão que acompanha o produto. Verificar orientação do fabricante e indicação em projeto.

Serviços

Etapa

Aparelhos, louças e metais

H6.12

Equipamentos de fechamento automático

eco

Revisão 7
Data 30/01/26

Página

1/2



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Serviços

Etapa

Aparelhos, louças e metais

H6.12

Equipamentos de fechamento automático

eco

- A conexão terminal onde será instalado o equipamento deverá ser de ferro galvanizado, pois a trava química só funciona entre metais (ver ficha H2.05).
- Após a limpeza das rosas passar, obrigatoriamente, a trava química (ver ficha H6.18) segundo orientações do fabricante, evitando-se aperto excessivo (não se deve forçar o aperto e sim voltar a peça até que esteja na posição certa). A fixação se dará pela trava química após alguns minutos.
- Torneira de parede:
 - Seu eixo deve posicionar-se a aproximadamente 20 cm da superfície da bancada ou lavatório.
- Torneira de mesa:
 - A flange de travamento da torneira deve ser de metal. Caso o fabricante a forneça em material plástico, esta deve ser substituída, pois a trava química só funciona entre metais.
- Válvula de descarga para mictório:
 - O eixo do botão de acionamento da válvula de descarga deve ser posicionado de acordo com o especificado em projeto.
- Ao instalar a torneira ou a válvula de descarga, verificar os seguintes itens:
 - Estanqueidade: o aparelho em repouso (fechado) não deve apresentar qualquer vazamento;
 - Força de acionamento: a vazão de água deve ocorrer sem necessidade de grande esforço;
 - Ciclo de funcionamento: o fechamento automático deve ocorrer dentro de 4 a 10 segundos e o botão de acionamento deve voltar para a posição original;
 - Volume máximo de água por ciclo:
 - » torneiras: 1,2 L;
 - » válvulas de descarga para mictório: 1,5 L.

Caso necessário, providenciar as correções necessárias, recorrendo às instruções do fabricante ou substituição do produto.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha LT-07 Lavatório com torneira de mesa (sanitário administrativo)

Catálogo de Serviços

Ficha H6.05 Lavatório individual sem coluna
Ficha H6.06 Mictório individual autossifonado
Ficha H6.14 Equipamentos antivandalismo
Ficha H6.18 Complementos de instalação hidráulica

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Aferir a conformidade com os protótipos homologados.
- Verificar acabamento das superfícies. A torneira/válvula de descarga não pode apresentar riscos e manchas.
- Verificar os seguintes itens e exigir as correções necessárias, de acordo com orientações do fabricante e/ou projeto:
 - Estanqueidade: o aparelho em repouso (fechado) não deve apresentar qualquer vazamento;
 - Força de acionamento: a vazão de água deve ocorrer sem necessidade de grande esforço;
 - Ciclo de funcionamento: o fechamento automático deve ocorrer dentro de 4 a 10 segundos e o botão de acionamento deve voltar para a posição original;
 - Volume máximo de água por ciclo:
 - » torneiras: 1,2 L;
 - » válvulas de descarga para mictório: 1,5 L.
- A Fiscalização pode, a seu critério, exigir a substituição do produto.

- Para confirmação do uso da trava química, verificar impossibilidade de extrair, manualmente, o aparelho a torneira ou a válvula de descarga (sem uso de ferramentas).

SERVIÇOS

08.04	REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS
08.04.048	VÁLVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO P/ MICTÓRIO
08.17	APARELHOS E METAIS
08.17.085	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE MESA
08.17.086	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE PAREDE

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

08.04.048 08.17.085 08.17.086
• Fornecimento e instalação do aparelho, incluindo fixação com trava química.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

08.04.048 08.17.085 08.17.086

- un - por unidade instalada.

REFERÊNCIA

- Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual 48.138, de 07 de outubro de 2003 – Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo.
- Lei Federal 13.647, de 09 de abril de 2018 - Estabelece a obrigatoriedade da instalação de equipamentos para evitar o desperdício de água em banheiros destinados ao público.

NORMAS

- ABNT NBR 13713:2009 - Instalações hidráulicas prediais – Aparelhos automáticos acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automático - Requisitos e métodos de ensaio.
 - ABNT NBR 9050:2020 versão corrigida 2021 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

eco Trata-se de aparelhos hidráulicos de baixo consumo de água, com ciclo de fechamento automático, propiciando economia e uso racional de água potável com o objetivo de preservação do recurso natural.

Revisão 7
Data 30/01/26

Página
2/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário