

DESCRIÇÃO

- Dispositivos restritores para uso com os seguintes equipamentos:
 - Duchas, para limitar a vazão a aproximadamente 12 litros/min;
 - Torneiras e misturadores de parede, com arejador, para limitar a vazão a aproximadamente 6 litros/min;
 - Torneiras de mesa, para limitar a vazão a aproximadamente 6 litros/min.
- Trava química anaeróbica (ver ficha H6.18).

Protótipo comercial

- Restritor de vazão para ducha:
 - FABRIMAR: CPD.01644 (12 L/min)
 - DECA: 4266875 (12L/min)
 - CENSI: ref. 9575 (12L/min)
- Restritor de vazão para torneiras e misturadores de parede e torneiras de mesa:
 - FABRIMAR: CPD.06182 (6L/min)
 - DECA: 4176000 (6L/min)
 - CENSI: ref. 9573 (6L/min)

APLICAÇÃO

- Conforme o regime de pressão da edificação pode ser necessária a utilização de dispositivo restritor de vazão. Verificar orientação de projeto.
- Em duchas, tanques, lavatórios/bebedouros coletivos, lavatórios individuais e cubas de cozinha, seguindo indicação de projeto ou quando a vazão no ponto de água for maior que as indicadas para os respectivos equipamentos.

EXECUÇÃO

- Instalar o equipamento conforme instruções do fabricante.
- As conexões às quais será instalado o restritor deverão ser metálicas, pois a trava química só funciona entre metais (ver ficha H6.18).
- Caso necessário, utilizar adaptador para conexão do restritor ao equipamento.
- Após a limpeza das roscas passar, obrigatoriamente, a trava química segundo orientações do fabricante, evitando-se aperto excessivo (não se deve forçar o aperto e sim voltar a peça até que esteja na posição certa). A fixação se dará pela trava química após alguns minutos.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha H2.05 Tubos e conexões de ferro galvanizado
Ficha H6.18 Complementos de instalação hidráulica

RECEBIMENTO

- Aferir a conformidade com os protótipos homologados.
- Verificar se o equipamento foi instalado conforme instruções do fabricante.
- Comprovar a ausência de vazamentos.
- Verificar a impossibilidade de extrair o restritor e o equipamento ao qual está conectado manualmente (sem uso de ferramentas), para confirmação do uso da trava química.
- Aferir se a vazão de água do equipamento com o restritor está de acordo com a especificada.

SERVIÇOS

08.17 APARELHOS E METAIS
08.17.077 RESTRITOR DE VAZÃO 12L/MIN PARA DUCHA
08.17.078 RESTRITOR DE VAZÃO PARA 6L/MIN TORNEIRAS E MISTURADORES

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

08.17.077 08.17.078

- Fornecimento e instalação do dispositivo restritor de vazão, incluindo trava química.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

08.17.077 08.17.078

- un - por unidade instalada.

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual 48.138, de 07 de outubro de 2003 - Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo.
- Lei Federal 13.647 - Estabelece a obrigatoriedade da instalação de equipamentos para evitar o desperdício de água em banheiros destinados ao público.

Serviços

Etapa

Aparelhos, louças e metais

H6.13

Dispositivos restritores de vazão

eco

Revisão 4
Data 30/01/26

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário