

DESCRIÇÃO

- Torneira de pressão de 1/2" ou de 3/4", de acionamento restrito (com chave de acionamento destacável), com entrada de água na horizontal (parede); comprimento de aproximadamente 100mm; com acoplamento para mangueira; em latão cromado; em conformidade com a NBR 10281.
- Trava química anaeróbica (ver Fichas de Referência).

Protótipo comercial

- Torneira de uso restrito:
 - DECA: 1156.C (1/2" e 3/4")
 - DDCOL: 20000806 (1/2" e 3/4")
- Trava química:
 - Ver ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.

APLICAÇÃO

- Em jardins (3/4") e áreas de lavagem (1/2"), conforme indicação de projeto.
- Obs:** A chave de acionamento destacável deve ficar sob a guarda de pessoa indicada pela direção da escola.

EXECUÇÃO

- Localizar a peça de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidráulica.
- Quando utilizada como torneira de lavagem, deve ser instalada a 50cm do piso acabado.
- A conexão terminal onde será instalada a torneira deverá ser de ferro galvanizado, pois a trava química só funciona entre metais (ver Fichas de Referência).
- Seguir a orientação do fabricante quanto ao procedimento adequado para instalação.
- Após a limpeza da rosca da torneira passar, obrigatoriamente, a trava química segundo orientações do fabricante, evitando-se aperto excessivo (não se deve forçar o aperto e sim voltar a peça até que esteja na posição certa). A fixação se dará pela trava química após alguns minutos.
- Após a instalação, entregar a chave de acionamento destacável à pessoa indicada pela direção da escola.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha H6.18 Complementos de instalação hidráulica

RECEBIMENTO

- Aferir a conformidade com os protótipos homologados.
- Verificar se a torneira foi instalada conforme orientação do fabricante.
- Verificar a ausência de vazamentos.
- Verificar acabamento das superfícies. A torneira não pode apresentar riscos e manchas.
- Verificar se a torneira está na posição adequada.
- Para confirmação do uso da trava química, verificar impossibilidade de extrair a torneira manualmente (sem uso de ferramentas).
- Verificar se a chave de acionamento destacável está sob a guarda da pessoa indicada pela direção da escola.

SERVIÇOS

08.17	APARELHOS E METAIS
08.17.088	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2"
08.17.089	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4"

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 08.17.088 08.17.089
- Fornecimento e instalação da torneira e fixação com trava química.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 08.17.088 08.17.089
- un - por unidade instalada.

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual 48.138, de 07 de outubro de 2003 - Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo.

NORMAS

- ABNT NBR 10281:2024 –Torneiras – Requisitos e métodos de ensaio.
- Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapa

Aparelhos, louças e metais

H6.15

Torneira de uso restrito



Revisão	4
Data	30/01/26

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário