

DESCRIÇÃO

- Válvula de retenção, horizontal, classe 125, tipo portinhola, com tampa superior roscada ao corpo; em bronze, com vedação por disco de bronze; diâmetros nominais: DN 25mm, DN 32mm, DN 40mm, DN 50mm, DN 65mm, DN 80mm, DN 100mm; acabamento em bruto.
- Válvula de retenção, vertical, classe 125, em bronze, com vedação por disco de bronze ou borracha níttrica; diâmetros nominais: DN 25mm, DN 32mm, DN 40mm, DN 50mm, DN 65mm, DN 80mm, DN 100mm.
- Válvula de retenção, com crivo, horizontal ou vertical, classe 125, tipo fundo de poço; em bronze, com vedação por disco de bronze ou borracha níttrica; diâmetros nominais: DN 25mm, DN 32mm, DN40mm, DN 50mm, DN 65mm e DN 80mm.

Protótipo comercial

- Válvula de retenção:
 - DOCOL
 - MIPEL

APLICAÇÃO

- Nas instalações de água fria e incêndio.

EXECUÇÃO

- Instalar as válvulas respeitando a seta de sentido impressa nas peças e o tipo de válvula para a posição instalada.
- As válvulas com crivo devem ser instaladas nos reservatórios inferiores, com a face inferior a uma distância do fundo pelo menos igual ao diâmetro da tubulação de sucção, tanto na horizontal quanto na vertical devem obedecer este critério.

RECEBIMENTO

- Devem-se comprovar a ausência de vazamentos nas ligações, o sentido correto do fluxo de água e a ausência de ruído durante o funcionamento.

SERVIÇOS

08.08	REDE DE INCÊNDIO - DEMAIS SERVIÇOS
08.08.015	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE; DN 65MM { 2 1/2" }
08.08.016	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE; DN 80MM { 3" }
08.08.017	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE; DN 100MM { 4" }
08.08.041	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE; DN 65MM { 2 1/2" }
08.08.042	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE; DN 80MM { 3" }
08.08.043	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE; DN 100MM { 4" }
08.14	RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS
08.14.016	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE; DN 25MM { 1" }
08.14.017	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE; DN 32MM { 1 1/4" }
08.14.018	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE; DN 40MM { 1 1/2" }
08.14.019	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE; DN 50MM { 2" }
08.14.020	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE; DN 65MM { 2 1/2" }
08.14.021	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE; DN 80MM { 3" }

08.14.022	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE; DN 100MM { 4" }
08.14.026	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE; DN 25MM { 1" }
08.14.027	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE; DN 32MM { 1 1/4" }
08.14.028	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE; DN 40MM { 1 1/2" }
08.14.029	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE; DN 50MM { 2" }
08.14.030	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE; DN 65MM { 2 1/2" }
08.14.031	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE; DN 80MM { 3" }
08.14.032	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE; DN 100MM { 4" }
08.14.035	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO DE BRONZE; DN 25MM { 1" }
08.14.036	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO DE BRONZE; DN 32MM { 1 1/4" }
08.14.037	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO DE BRONZE; DN 40MM { 1 1/2" }
08.14.038	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO DE BRONZE; DN 50MM { 2" }
08.14.039	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO DE BRONZE; DN 65MM { 2 1/2" }
08.14.040	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO DE BRONZE; DN 80MM { 3" }

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

08.08.015	08.08.016	08.08.017	08.08.041
08.08.042	08.08.043	08.14.016	08.14.017
08.14.018	08.14.019	08.14.020	08.14.021
08.14.022	08.14.026	08.14.027	08.14.028
08.14.029	08.14.030	08.14.031	08.14.032
08.14.035	08.14.036	08.14.037	08.14.038
08.14.039	08.14.040		

- Fornecimento e instalação da válvula de retenção.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

08.08.015	08.08.016	08.08.017	08.08.041
08.08.042	08.08.043	08.14.016	08.14.017
08.14.018	08.14.019	08.14.020	08.14.021
08.14.022	08.14.026	08.14.027	08.14.028
08.14.029	08.14.030	08.14.031	08.14.032
08.14.035	08.14.036	08.14.037	08.14.038
08.14.039	08.14.040		

- un - por unidade instalada.

NORMAS

- NBR 5626 - Instalação predial de água fria.

Serviços

Etapas
Reservatórios

H7.03

Válvula de retenção

Revisão	3
Data	26/03/08

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário