


IL-86 LUMINÁRIA HERMÉTICA
CORTE LONGITUDINAL
S/ESC.



IL-86 LUMINÁRIA HERMÉTICA
CORTE TRANSVERSAL
S/ESC.

DIMENSÕES (mm)			
	H	L	C
IL-86	65 a 100	80 a 95	1160 a 1275

IL-86

Iluminação para áreas internas

Luminária LED hermética com difusor translúcido ($\leq 36W$)

LED
eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página

1/3

Código de listagem

09.09.058



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

IL-86

Iluminação
para áreas
internas

Luminária LED
hermética com
difusor translúcido
(≤ 36W)

LED
eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página
2/3

Código de listagem

09.09.058



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO Constituintes

- Luminária:
 - Instalação de sobrepor (laje, forro ou perfilado);
 - Corpo em policarbonato;
 - Driver do tipo ON/OFF (não dimerizável), compatível com o módulo de LED utilizado;
 - Módulo de LED em formato linear (régua) com certificação LM80;
 - Difusor translúcido de alto impacto;
 - Alojamento do driver na parte interna da luminária;
 - Isolamento do corpo da luminária na furação de passagem dos condutores;
 - Cabos conectados;
 - Furação para fixação nas extremidades da luminária;
 - Identificação do fabricante na luminária com nome ou logo-marca;
 - Fluxo luminoso mínimo de 4.000 Lúmens e potência máxima de 36W;
 - Eficiência energética ≥ 120 Lúmens/W;
 - Temperatura de cor 4000K;
 - Índice de Reprodução de Cor (IRC) mínimo de 80 e $R9^2 > 0$;
 - Desvio Padrão de Correspondência de Cor (SDCM) máximo de 5 Steps;
 - Índice de Proteção (IP) mínimo 65;
 - Classe de Isolamento II;
 - Tensão de entrada de 110V a 250V;
 - Frequência de 50/60Hz;
 - Fator de Potência $\geq 0,90$;
 - Distorção Harmônica Total (THD) $\leq 15\%$;
 - Vida útil de 50.000h com manutenção do fluxo luminoso de 70%;
 - Garantia de 3 anos.

Acessórios

- Parafusos para fixação.

Protótipo comercial

- Luminária:
 - ILUMATIC: AQUATEK COD. 00294-AQS-294 – 30W – 4200lm 4000k.
 - ITAIMLC: LPT 27 - 1.270mm 36W 4.400lm 4000K.
 - PHILIPS: WT198C LED40S/840 PSU L1200 cód. 911401825780 1215mm 28,6 W 4.000lm 4.000K.
 - LUMICENTER: LHT35-S5000840 – 34 W, 80 (H), 82 (L) e 1200 (C), 5320 lm, 4000 K
 - GUARILUX: GHT 36W 4000K, 1272 x 95 x 100mm

APLICAÇÃO

- Indicadas para áreas de preparo, armazenagem, consumo de alimentos (cozinha, despensa e refeitório), áreas molhadas ou em locais a critério da Gerência de Desenvolvimento da Edificação.
- Em obras novas ou na requalificação de ambientes onde toda a iluminação for substituída, mediante cálculo luminoso.

EXECUÇÃO

- Instalação da luminária conforme o projeto luminotécnico.
- Todos os serviços devem ser executados em superfícies estáveis, em condições adequadas de segurança e utilização de EPI's apropriados à atividade, com base na NR-6, NR-10 e NR-35.
- Fichas de referência
- Catálogo de serviços
- Ficha E2.06 Fios e cabos elétricos

RECEBIMENTO

- Aferir características do produto na própria luminária, na embalagem e na nota fiscal.
- Aferir marca/modelo homologados.
- Aferir funcionamento, fixação e existência de todos os constituintes e acessórios.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Luminária.
- Driver.
- Acessórios de fixação.
- Instalação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

LEGISLAÇÃO

- Portaria SVS/MS Nº 326, de 30 de julho de 1997. Regulamento Técnico; "Condições Higiênicas Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos.
- Portaria 2619/11 - SMS. Regulamento de Boas Práticas e de Controle de condições sanitárias e técnicas das atividades relacionadas à importação, exportação, extração, produção, manipulação, beneficiamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, distribuição, embalagem e reembalagem, fracionamento, comercialização e uso de alimentos – incluindo águas minerais, águas de fontes e bebidas -, aditivos e embalagens para alimentos.
- Decreto nº 45.765, de 20 de abril de 2001. Institui o Programa Estadual de Redução e Racionalização do Uso de Energia.
- Lei Federal nº 10295 de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.
- Resolução de Diretoria Colegiada – RDC Nº 275, de 21 de outubro de 2002. Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos.
- Lei Federal nº 12305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Decreto nº 9.864, de 27 de junho de 2019. Regulamenta a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001 e dispõe sobre o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética.
- Portaria INMETRO nº 497, de 13 de dezembro de 2021. Aprova a Regulamentação Técnica para Dispositivos Elétricos de Baixa Tensão – Consolidado.
- Portaria INMETRO nº 69, de 16 de fevereiro de 2022. Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base - Consolidado.
- PORTARIA CVS 01, de 13 de janeiro de 2025 - Aprova o regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação.

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 Versão corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 16026:2012 - Dispositivo de controle eletrônico c.c. ou c.a. para módulos de LED — Requisitos de desempenho.
- ABNT ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de ambientes de trabalho. Parte 1: Interior.
- ABNT NBR IEC 61347-2-13:2025 - Dispositivos de controle para fontes de luz elétricas — Segurança Parte 2-13: Requisitos particulares — Dispositivos de controle eletrônico para fontes de luz LED

- ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
- ABNT NBR IEC 62031:2022 - Módulos de LED para iluminação em geral - Especificações de segurança
- ABNT NBR IEC 62504:2021 - Iluminação geral - LED e módulos de LED - Termos e definições
- NR-6 - Equipamentos de proteção individual Portaria MTE nº 57, de 16 de janeiro de 2025.
- NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade Portaria SEPRT nº 915, de 30 de julho de 2019.
- NR-35 - Trabalho em altura. Portaria MTE nº 3.903, de 28 de dezembro de 2023.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

 O selo "ECO" indica que o conteúdo desta ficha apresenta elementos que contribuem com a redução do impacto ambiental, pelo fato de utilizar luminárias de alto desempenho e com maior eficiência energética.

Componentes

IL-86

Iluminação para áreas internas

Luminária LED hermética com difusor translúcido ($\leq 36W$)

LED

eco

Revisão	3
Data	30/01/26

Página

3/3

Código de listagem

09.09.058



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário