


IL-87 LUMINÁRIA HERMÉTICA  
CORTE LONGITUDINAL  
S/ESC.



IL-87 LUMINÁRIA HERMÉTICA  
CORTE TRANSVERSAL  
S/ESC.

| DIMENSÕES (mm) |          |          |             |
|----------------|----------|----------|-------------|
|                | H        | L        | C           |
| IL-87          | 65 a 110 | 80 a 158 | 1230 a 1570 |

## IL-87

### Iluminação para áreas internas

Luminária LED hermética com difusor translúcido ( $\leq 50W$ )

LED  
eco

Revisão 3  
Data 30/01/26

Página

1/3

Código de listagem

09.09.059



#### Atenção

**Preserve a escala**  
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o necessário

## IL-87

Iluminação  
para áreas  
internas

Luminária LED  
hermética com  
difusor translúcido  
(≤ 50W)

LED  
eco

Revisão 3  
Data 30/01/26

Página  
2/3

Código de listagem

09.09.059



**Atenção**  
Preserve a escala  
Quando for imprimir, use  
folhas A4 e desabilite a  
função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o ne-  
cessário

**FDE** FUNDAÇÃO PARA O  
DESENVOLVIMENTO  
DA EDUCAÇÃO

## DESCRIÇÃO

## Constituintes

- Luminária;
- Instalação de sobrepor (laje, forro ou perfilado);
- Corpo em policarbonato;
- Driver do tipo ON/OFF (não dimerizável), compatível com o módulo de LED utilizado;
- Módulo de LED em formato linear (régua) com certificação LM80;
- Difusor translúcido de alto impacto;
- Alojamento do driver na parte interna da luminária;
- Isolamento do corpo da luminária na furação de passagem dos condutores;
- Cabos conectados;
- Furação para fixação nas extremidades da luminária;
- Identificação do fabricante na luminária com nome ou logo-marca;
- Fluxo luminoso mínimo de 6.000 Lúmens e potência máxima de 50W;
- Eficiência energética  $\geq 120$  Lúmens/W;
- Temperatura de cor 4.000K;
- Índice de Reprodução de Cor (IRC) mínimo de 80 e  $R9^2 > 0$ ;
- Desvio Padrão de Correspondência de Cor (SDCM) máximo de 5 Steps;
- Índice de Proteção (IP) mínimo 65;
- Classe de Isolamento II;
- Tensão de entrada de 110V a 250V;
- Frequência de 50/60Hz;
- Fator de Potência  $\geq 0,90$ ;
- Distorção Harmônica Total (THD)  $\leq 15\%$ ;
- Vida útil de 50.000h com manutenção do fluxo luminoso de 70%;
- Garantia de 3 anos.

## Acessórios

- Parafusos para fixação.

## Protótipo comercial

- Luminária:
  - ILUMATIC: AQUATEK COD. 00298-AQS-168 – 43W – 6000lm 4000k. (Alterar cota 78 [L] x 1162 [C])
  - ITAIMLC: LPT 27 - 1.270mm 50W 6.000lm 4.000K.
  - PHILIPS: WT198C LED60S/840 PSU L1500 cód. 911401825880 1515mm 42,7 W 6.000lm 4.000K.
  - LUMICENTER: LHT35-S7000840 – 43 W, 80 [H], 82 [L] e 1200 [C], 6880 lm, 4000 K
  - GUARILUX: GHT 50W 4000K - 1272 x 95 x 100mm

## APLICAÇÃO

- E Indicadas para áreas de preparo, armazenagem e consumo de alimentos (cozinha, despensa e refeitório) áreas molhadas ou em locais a critério da Gerência de Desenvolvimento da Edificação;
- Em obras novas ou na requalificação de ambientes onde toda a iluminação for substituída, mediante cálculo luminoso técnico.

## EXECUÇÃO

- Instalação da luminária conforme o projeto luminotécnico;
- Todos os serviços devem ser executados em superfícies estáveis, em condições adequadas de segurança e utilização de EPI's apropriados à atividade, com base na NR-6, NR-10 e NR-35.
- fichas de referência
- Catálogo de serviços
- Ficha E2.06 Fios e cabos elétricos

## RECEBIMENTO

- Aferir características do produto na própria luminária, na embalagem e na nota fiscal.
- Aferir marca/modelo homologados.
- Aferir funcionamento, fixação e existência de todos os constituintes e acessórios.

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Luminária.
- Driver.
- Acessórios de fixação.
- Instalação.

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

## LEGISLAÇÃO

- Portaria SVS/MS Nº 326, de 30 de julho de 1997. Regulamento Técnico; "Condições Higiênicas Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos.
- Portaria 2619/11 - SMS. Regulamento de Boas Práticas e de Controle de condições sanitárias e técnicas das atividades relacionadas à importação, exportação, extração, produção, manipulação, beneficiamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, distribuição, embalagem e reembalagem, fracionamento, comercialização e uso de alimentos – incluindo águas minerais, águas de fontes e bebidas -, aditivos e embalagens para alimentos.
- Decreto nº 45.765, de 20 de abril de 2001. Institui o Programa Estadual de Redução e Racionalização do Uso de Energia.
- Lei Federal nº 10295 de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.
- Resolução de Diretoria Colegiada – RDC Nº 275, de 21 de outubro de 2002. Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos.
- Lei Federal nº 12305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Decreto nº 9.864, de 27 de junho de 2019. Regulamenta a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001 e dispõe sobre o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética.
- Portaria INMETRO nº 497, de 13 de dezembro de 2021. Aprova a Regulamentação Técnica para Dispositivos Elétricos de Baixa Tensão – Consolidado.
- Portaria INMETRO nº 69, de 16 de fevereiro de 2022. Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base - Consolidado.
- PORTARIA CVS 01, de 13 de janeiro de 2025 - Aprova o regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação.

## NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 Versão corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 16026:2012 - Dispositivo de controle eletrônico c.c. ou c.a. para módulos de LED — Requisitos de desempenho.
- ABNT ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de ambientes de trabalho. Parte 1: Interior.
- ABNT NBR IEC 61347-2-13:2025 - Dispositivos de controle para fontes de luz elétricas — Segurança Parte 2-13: Requisitos particulares — Dispositivos de controle eletrônico para fontes de luz LED

- ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
- ABNT NBR IEC 62031:2022 - Módulos de LED para iluminação em geral - Especificações de segurança
- ABNT NBR IEC 62504:2021 - Iluminação geral - LED e módulos de LED - Termos e definições
- NR-6 - Equipamentos de proteção individual Portaria MTE nº 57, de 16 de janeiro de 2025.
- NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade Portaria SEPRT nº 915, de 30 de julho de 2019.
- NR-35 - Trabalho em altura. Portaria MTE nº 3.903, de 28 de dezembro de 2023.

**Observação:**

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

 O selo "ECO" indica que o conteúdo desta ficha apresenta elementos que contribuem com a redução do impacto ambiental, pelo fato de utilizar luminárias de alto desempenho e com maior eficiência energética.

## Componentes

### IL-87

#### Iluminação para áreas internas

Luminária LED hermética com difusor translúcido ( $\leq 50W$ )

LED  


|         |          |
|---------|----------|
| Revisão | 3        |
| Data    | 30/01/26 |

Página  
**3/3**

#### Código de listagem

09.09.059



#### Atenção

**Preserve a escala**  
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o necessário