

DESCRIÇÃO

- Argamassa à base de resinas epóxicas combinadas a agregados especiais.
- Fita crepe.

Protótipo comercial

- OTTO BAUMGART (Compound S: adesivo + catalisador e Filler: agregados)

APLICAÇÃO

- Em escadas e rampas de granilite, cimentado liso ou outros materiais com superfícies muito polidas e escorregadias.

EXECUÇÃO

- Atendendo às recomendações da NBR-9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos, antes do início e após o término de lances de escadas e rampas, deve ser executada faixa com 28cm de largura, e comprimento igual à largura das mesmas.
- Em escadas, próximas à extremidade de cada degrau, demarcar faixas antiderrapantes com largura de 4cm e comprimento igual à largura da escada.
- Ao longo das rampas, com espaçamento a cada 0,50m, devem ser demarcadas faixas com largura de 4 cm e comprimento igual à largura da rampa.
- A superfície deve estar limpa, seca e livre de resíduos ou substâncias impregnadas. A aplicação do produto deve seguir rigorosamente as especificações do fabricante.
- Fazer o molde demarcando a área com aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.
- Lixar levemente a superfície para garantir mais aderência.
- Misturar os componentes na proporção 1:5 (Compound S : Filler), conforme orientação do fabricante. Aplicar a argamassa com 3 mm de espessura.
- O tempo de endurecimento é de 24 horas; após este período, é permitida a remoção da fita crepe. O tempo de secagem final é de 72 horas.
- O tempo de uso da mistura é de 2 horas à 25°C. O material não pode ser reutilizado após ser misturado. Após o trabalho, as ferramentas devem ser limpas com solvente epóxi ou "Thinner".

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de fornecimento e execução.
- A faixa antiderrapante pode ser recebida se o acabamento estiver perfeito após a retirada do molde.
- Não pode haver descolamento da granilha.

SERVIÇOS

13.02	REVESTIMENTO DE PISOS
13.02.032	FAIXA ANTIDERRAPANTE À BASE DE RESINA E AREIA QUARTZOSA, L = 4CM
13.02.033	FAIXA ANTIDERRAPANTE À BASE DE RESINA E AREIA QUARTZOSA, L = 28CM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

13.02.032 13.02.033

- Fornecimento dos materiais e execução do serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

13.02.032 13.02.033

- m - pelo comprimento real executado.

Serviços

Etapa

Pisos/pavimentação

S12.08

Faixa anti-derrapante

Revisão	1
Data	28/11/00

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário