

DESCRIÇÃO

• Revestimentos vinílicos flexíveis e semiflexíveis, compostos de resinas de PVC (policloreto de vinila), pigmentos, cargas mineiras, plastificantes isentos de ftalatos, dióxido de enxofre ou metais pesados, em massa heterogênea (constituída por diferentes camadas em sua composição), contendo capa de uso (camada superficial do revestimento onde ocorre o desgaste natural provocado pelo uso) com aplicação de PUR-Poliuretano Reforçado e espessuras de 0,5mm (placas) e 0,7mm (mantas).

• Dimensões:

- Placas de 60x60cm, com espessura de 3mm;
- Mantas em rolos de 2,00m (largura). com espessura de 2mm.
- Os revestimentos de piso vinílico devem atender aos requisitos mínimos abaixo:
- Classificação de uso para áreas com tráfego intenso;
- Classificação de reação ao Fogo: Classe IIIA (ou IIA para saídas de emergência).

Acessórios para mantas

- Cordão de solda a base de PVC.
- Suporte em PVC para conformação do rodapé em canto curvo.
- Perfil de acabamento para rodapé em PVC.

Acessórios para placas

- Rodapé em poliestireno ou madeira.

Protótipo comercial

- Piso em placa 60x60cm:
 - MINERAL 60 - heterogêneo com capa de uso (BELGOTEX);
 - IMPRESSIONFLOOR - heterogêneo com capa de uso (LG/ACE).
- Piso em manta:
 - DECODE CONCRETE - heterogêneo com capa de uso (TARKETT) (2m x 25m x 2mm);
 - DECODE COLORMATCH - heterogêneo com capa de uso (TARKETT) (2m x 23m x 2mm);
 - SMARTFLOOR - heterogêneo com capa de uso (GERFLOR/ACE) (2mx 20m x 2mm).
- Massa autonivelante e de secagem rápida para regularização do contrapiso:
 - TARKOMASSA (QUARTZOLIT);
 - PREPARA PRO (QUARTZOLIT).
- Primer acrílico:
 - TARKOPRIMER (TARKETT);
- Adesivo para fixação das placas e mantas:
 - GLOBALFIX TARKETT (para todos os pisos vinílicos);
 - Cola acrílica ECO 4 LVT balde (para pisos em placa);
 - Cola acrílica MAPECRYL ECO sem toluol balde (solvente) (para pisos em manta).

APLICAÇÃO

• Em ambientes internos não sujeitos à umidade, conforme indicação em projeto.

EXECUÇÃO

- Antes da aplicação do piso, efetuar a regularização do contrapiso através da aplicação de base de argamassa de regularização traço 1:3 (cimento e areia) e espessura 2,5cm (código 13.01.017).
- Após a regularização do contrapiso, certificar que a superfície esteja:
 - Limpa (livre de restos de massa, gesso, poeiras, manchas de tintas, graxas, óleos, etc);
 - Livre de depressões ou desníveis maiores que 3mm, que não possam ser corrigidos com a massa autonivelante;

- Firme (livre de partículas soltas, desprendimentos de partículas);
- Seca e curada com teor de umidade inferior a 2,5%. Caso a medição constate teor de umidade superior ao limite especificado, o ambiente deverá ser ventilado manual ou mecanicamente;
- Impermeabilização: Se após um período de 48h ou mais for medido teor de umidade ainda superior a 2,5%, a superfície deverá ser impermeabilizada. Para a impermeabilização utilizar impermeabilizante bi-componente a base de poliuretano.

- Aplicar duas demãos de primer acrílico a base de água com rolo de lã. A primeira demão deverá seguir a proporção 1:1 (primer e água) e a segunda demão sem diluição.
- Aplicar duas ou três demãos (espessura máxima de 3mm) de massa autonivelante, a base de água, massa composta e acrescida de cimento até ficar pastosa, utilizando desempenadeira ou rodo de lâmina dentada de 3mm. Logo após a aplicação do rodo de lâmina dentada, utilizar rolo fura bolhas para remoção de eventuais pontos com bolhas.

Placas

- Não aplicar o piso vinílico sobre cimentados queimados, pisos de madeira ou pedras e cerâmicas irregulares com juntas maiores que 3mm.
- Efetuar a marcação do eixo/linha de instalação dos revestimentos vinílicos, assim como das dimensões das bordas e desenhos conforme projeto, em conformidade com as orientações da ABNT NBR 14917-2.
- Espalhar uniformemente o adesivo sobre o piso do ambiente, utilizando ferramenta com lâmina dentada, de acordo com instruções do fabricante de adesivo e do piso vinílico. Aguardar o tempo de secagem determinado pelo fabricante do adesivo.
- Aplicar as placas de piso vinílico assentadas lado a lado, com juntas secas, deixando mínimas juntas entre as placas.
- Após assentar cada placa, bater com martelo de borracha para melhor aderência.
- Aplicar o rodapé através do mesmo processo das placas.
- Durante a execução dos serviços, assegurar que o local esteja bem ventilado para dispersar odores.
- Utilizar os EPIs necessários para a execução dos serviços.

Mantas

- Efetuar refilamento de bordas conforme orientações do fabricante.
- Executar marcação para delimitação, alinhamento e sobreposição da bordas conforme orientações do fabricante.
- Após a distribuição prévia da manta sobre o piso do ambiente, levantar uma das extremidades da manta até a metade do comprimento, de forma que a base possa ser limpa para o início da colagem.
- Espalhar uniformemente o adesivo sobre o piso do ambiente, utilizando ferramenta com lâmina dentada, de acordo com instruções do fabricante de adesivo e do piso vinílico.
- Posicionar a manta nas extremidades dos ambientes para que esta "suba" na parede de modo a configurar um rodapé arredondado, livre de arestas. As bordas longitudinais devem estar sobrepostas para serem cortadas posteriormente à colagem, conforme orientações do fabricante.
- As mantas devem ser unidas com juntas soldadas a quente, com resultado monolítico e impermeável.
- Utilizar massa autonivelante e de secagem rápida e adesivo vinílico para assentamento.
- Os rodapés curvos deverão ser finalizados com o perfil de acabamento para rodapé em PVC na tonalidade definida em projeto.
- Durante a execução dos serviços, assegurar que o local esteja bem ventilado para dispersar odores.

Serviços

Etapa

Pisos/pavimentação

S12.21

Revestimento de piso vinílico em Placas e Mantas

Revisão 2
Data 28/02/24

Página

1/2



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

S12.21

Revestimento de piso vinílico em Placas e Mantas

Revisão 2
Data 28/02/24

Página
2/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

- Utilizar os EPIs necessários para execução dos serviços.

ARMAZENAMENTO

- O revestimento vinílico deve ser climatizado no local por pelo menos 24 horas antes de sua aplicação.
- Atender às recomendações dos fabricantes quanto a cuidados especiais para armazenagem do produto.
- De forma geral, os produtos devem sempre ser dispostos em áreas cobertas, limpas, planas e caixas sempre na horizontal.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Nunca jogar água, limpando o piso apenas com pano úmido. A passagem sobre o piso é permitida logo após a aplicação.
- Nunca utilizar produtos à base de derivados de petróleo na limpeza do piso vinílico.
- Seguir as recomendações do fabricante para orientações sobre limpeza inicial, diária e periódica.

RECEBIMENTO

- Conferir os dados do produto a ser aplicado: código, cor, lote, nº sequencial de caixa ou rolo, validade, quantidades e integridade do material.
- Verificar integridade dos cordões de solda das juntas e acessórios. Verificar rodapés, suportes, arremates de rodapé, devendo-se obedecer a indicação do projeto quanto à paginação, cores e tipos de piso.
- O piso deve estar em conformidade com eventuais desenhos apresentados no projeto.
- Os pisos de revestimento vinílico devem ser climatizados no local por pelo menos 24 horas antes de sua aplicação.
- Atendidas as condições de fornecimento e execução, as juntas devem necessariamente estar alinhadas e paralelas às linhas das paredes; não deve existir desalinhamento nem desnivelamento entre peças contíguas; peças soltas ou com possíveis bolhas devem ser corrigidas ou recolocadas.
- O piso deve estar nivelado, sem apresentar pontos de empoçamento de água.
- Após a finalização dos serviços o ambiente deve estar limpo.

SERVIÇOS

13.02	REVESTIMENTO DE PISOS
13.02.078	PISO VINÍLICO EM MANTA - COR A ESPECIFICAR - E = 2MM COM RODAPÉ CURVO 10cm
13.02.091	PISO VINÍLICO PLACA 60X60 CM ESPESSURA DE 3MM FORNECIDO E INSTALADO (COR A ESPECIFICAR)
13.02.096	PISO VINÍLICO EM MANTA LARG. DE 2,00M E=2MM INCLUSO RODAPÉ CURVO 10CM FORNECIDO E INSTALADO
13.02.104	PISO VINÍLICO EM MANTA COM TRATAMENTO SUPERFÍCIE COM PUR LARG. DE 2,00M E=2MM INCLUSO RODAPÉ CURVO H=10CM FORNECIDO E INSTALADO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 13.02.078 13.02.091 13.02.096 13.02.104
- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, excluída a argamassa de regularização.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

13.02.078 13.02.091 13.02.096 13.02.104

- m² - pela área de piso executado.

NORMAS

- ABNT NBR 7374:2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio.
- ABNT NBR 14917-1:2022 - Revestimentos resilientes para pisos - Manta (rolo) ou placa (régua) vinílica flexível homogênea ou heterogênea em PVC. Parte 1: Requisitos, características e classes.
- ABNT NBR 14917-2:2022 - Revestimentos resilientes para pisos - Manta (rolo) ou placa (régua) vinílica flexível homogênea ou heterogênea em PVC. Parte 2: Procedimentos para seleção, utilização, instalação, conservação e limpeza.
- EN 685:2007 - Resiliente, textile and laminate floor coverings - Classification. (Tradução: Classificação para os revestimentos de pisos resilientes, têxteis e laminados).