

DESCRIÇÃO

• Camada de concreto simples, traço 1:4:8, cimento, areia e brita; espessura 5cm.

• **Obs.:**

- Preferencialmente, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, sempre que possível.
- Em pisos externos, preferencialmente, deverá ser utilizado agregado reciclado, sempre que possível.
 - » Agregado reciclado é o material granular obtido por britagem ou beneficiamento mecânico de resíduos de construção e demolição (RCD) - Classe "A", constituído de componentes cerâmicos (tijolos, telha, blocos cerâmicos, placas de revestimento, etc), argamassa e concreto em geral, camadas asfálticas de pavimentos, rocha, solo, e outros.

APLICAÇÃO

- Base resistente para trabalhos de concretagem e assentamento de tubulações, alvenaria e pisos.
- No caso de pisos, utilizar somente em locais em que não se tenha umidade ascendente.

EXECUÇÃO

- O concreto deve ser lançado e espalhado sobre solo firme, compactado ou sobre lastro de brita.
- Em áreas extensas ou sujeitas à grande solicitação prever juntas formando painéis de 2m x 2m até 4m x 4m, conforme utilização ou previsto em projeto.
- As juntas podem ser secas ou de dilatação, conforme especificado.
- A superfície final deve estar nivelada.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento de materiais e execução.
- Nos serviços que utilizam agregado reciclado, exigir Licença ambiental/operação (CETESB) da empresa de reciclagem de RCD.
- Atendidas as condições de execução, a tolerância deve ser de 5% em relação às declividades e, nos pisos, de 5mm para desnivelamentos acima da cota prevista.

SERVIÇOS

01.07	LASTRO PARA PEDRA BRITADA OU CONCRETO SIMPLES
01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - E=5CM
02.01	ESCAVAÇÃO
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - E=5CM
16.02	PISOS (externos)
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - E=5CM
16.02.101	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
16.13	MUROS DE ARRIMO/SERVIÇOS EM TERRA
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - E=5CM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

01.07.010 02.01.015 16.02.070 16.02.101
16.13.025

- Fornecimento e lançamento de concreto para lastro.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

01.07.010 02.01.015 16.02.070 16.02.101
16.13.025

- m² - medição pela área real.

LEGISLAÇÃO

- Resolução CONAMA 307, de 05julho2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

NORMAS

- NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- NBR 15115:2004 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - Execução de camadas de pavimentação - Procedimentos.
- NBR 15116:2004 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural - Requisitos.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapas

Serviços preliminares e complementares

\$15.03

Lastro de concreto

Revisão 2
Data 31/01/18

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO