

DESCRIÇÃO

- Camada de concreto simples, traço 1:4:8, cimento, areia e brita; com adição de 3% de hidrófugo sobre o peso do cimento ou conforme especificações do fabricante; espessura 5cm.

Protótipo comercial

- Hidrófugo:
 - VEDACIT (OTTO BAUMGART)
 - SIKKA 1 (SIKA)
 - DUROLIT L (WOLF HACKER)
 - DRYCOVEDA (DRYCO)
 - MONEX-HIDRO-PN (MONÉA)

APLICAÇÃO

- Base de proteção para pisos internos e externos em contato com o solo.
- Nos locais que receberão piso cerâmico em áreas molhadas (cozinhas e sanitários), sobre lastro de brita.
- Nos locais que receberão piso de granilite, sobre lastro de brita.

EXECUÇÃO

- Molhar o terreno previamente, de maneira abundante, porém sem deixar água livre na superfície.
- O concreto deve ser lançado e espalhado sobre o solo, nivelado e compactado, após concluídas as canalizações que devem ficar embutidas no piso.
- A superfície do lastro deve ser plana, porém rugosa, nivelada ou em declive, conforme indicação de projeto para os pisos.
- Em áreas extensas ou sujeitas à grande solicitação prever juntas formando painéis de 2m x 2m até 4m x 4m, conforme utilização ou previsto em projeto.
- As juntas podem ser secas ou de dilatação, conforme especificado.

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, a Fiscalização poderá rejeitar o serviço se ocorrerem desnivelamentos maiores que 5mm (somente em pontos localizados).

SERVIÇOS

- 13.01 LASTRO PARA PISO E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES
- 13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDRÓFUGO - E=5CM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 13.01.004
- Preparo do terreno, incluindo apiloamento e nivelamento da superfície, fornecimento e lançamento do concreto.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 13.01.004
- m² - medição pela área real.

Serviços

Etapas

Serviços
preliminares e
complementares

\$15.04

**Lastro de
concreto im-
permeável**

Revisão 1
Data 04/09/02

Página
1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário