

ESPÉCIES DE MADEIRA

- Espécie de madeira especificada em projeto, conforme Classificação de Uso G1-C6, construção pesada interna, constante da ficha G1 Gestão de madeira do Catálogo de Serviços.
- Outras espécies de madeira poderão ser aceitas desde que, se nativas, não constem da Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, e de acordo com aprovação da Gerência de Desenvolvimento da Edificação, mediante apresentação de amostras e documentos comprobatórios de identificação da espécie e de atendimento às propriedades mecânicas exigíveis para cada uso final.

DIMENSÕES

Nomenclatura das peças de madeira serrada (NBR 7203)

Nome da peça	Espessura em cm	Largura em cm
Pranchões	> 7,0	> 20,0
Prancha	4,0 - 7,0	> 20,0
Viga	> 4,0	11,0 - 20,0
Vigota	4,0 - 8,0	8,0 - 11,0
Caibro	4,0 - 8,0	5,0 - 8,0
Tábua	1,0 - 4,0	> 10,0
Sarrafão	2,0 - 4,0	2,0 - 10,0
Ripa	< 2,0	< 10,0

Dimensões comerciais usuais de madeira serrada

Nome da peça	Dimensões da Seção Transversal em cm
Pranchão	10,0 x 20,0
Pranchão	10,0 x 25,0
Pranchão	15,0 x 20,0
Vigas	6,0 x 12,0
Vigas	6,0 x 16,0
Vigas	6,0x 20,0
Vigas	10,0 x 5,0
Vigas	10,0 x 15,0
Colunas	15,0 x 15,0
Colunas	20,0 x 20,0
Caibros	5,0 x 6,0
Caibros	6,0 x 8,0
Caibros	10,0 x 10,0
Sarrafos	2,5 x 5,0
Sarrafos	2,5 x 7,0
Sarrafos	2,5 x 10,0
Tábuas	2,5 x 15,0
Tábuas	2,5 x 20,0
Tábuas	2,5 x 30,0
Ripas	1,0 x 5,0
Ripas	1,5 x 5,0
Ripas	2,5 x 5,0

CONDIÇÕES GERAIS

- Todas as obras e serviços de engenharia deverão, obrigatoriamente, utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa, que tenham procedência legal. No caso de madeira de origem nativa, deverão ser adquiridos de pessoa jurídica cadastrada no CADMADEIRA.
- Em cada medição, como condição para recebimento das obras, é obrigatória a apresentação de:
 - Notas fiscais;
 - Declaração de emprego apenas de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa da flora brasileira adquirida de pessoas jurídicas cadastradas no CADMADEIRA;
 - Comprovante de cadastramento do fornecedor perante o CADMADEIRA (a situação cadastral do fornecedor deverá ser conferida no endereço eletrônico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente: www.ambiente.sp.gov.br).
- Espécie botânica:
 - Conferir a espécie da madeira utilizada, de acordo com a Classificação de Uso constante da ficha G1 Gestão de madeira, do Catálogo de Serviços;
 - A Fiscalização poderá, a seu critério, requerer a identificação da espécie botânica da madeira e os resultados de ensaios físico-mecânicos. As amostras, retiradas aleatoriamente do mesmo lote, deverão ser avaliadas em laboratório.
- Dimensões:
 - A inspeção dimensional se fará no conjunto do lote, para a verificação do comprimento e da seção transversal das peças de madeira;
 - As dimensões são definidas para um teor de umidade de 20%, sendo, portanto, necessário prever uma sobremedida (tolerância positiva) para compensar as contrações provocadas pela secagem;
 - A largura e a espessura, exceto quando da presença de esmoados, serão medidas respectivamente nas regiões mais estreita e mais fina das peças. O comprimento será medido na região mais curta entre os dois topos da peça.
 - As seguintes sobremedidas (base teor de umidade de 20%), ou variações positivas, serão admitidas:
 - » para a espessura nominal: 4 mm reais
 - » para a largura nominal: 13 mm reais
 - » para o comprimento: 50 mm reais
- Defeitos: Não serão admitidas peças que contenham qualquer um dos seguintes defeitos:
 - Ardidura (estágio inicial de apodrecimento) ou podridão;
 - Arqueamento (empenamento longitudinal nas bordas);
 - Cerne quebradiço;
 - Encanoamento (empenamento transversal da face);
 - Encurvamento (empenamento longitudinal da face);
 - Fissura de compressão;
 - Furo de insetos inativos;
 - Galeria (escavação ou sulco feito por insetos);
 - Medula (parte central do tronco constituída de tecidos menos resistentes que o restante do lenho);
 - Nó cariado, firme, solto ou vazado;
 - Racha;
 - Torcimento (empenamento helicoidal ou espiral no sentido do eixo da peça de madeira).
- Todo trabalho de carpintaria deve ser feito por operários suficientemente hábeis e experimentados, devidamente assistidos por um mestre carpinteiro, que deve verificar o perfeito ajuste de todas as superfícies de ligação.

FICHA DA ETAPA

Ficha S6.01 Cobertura

Serviços

S6

Estrutura de madeira

Revisão 2
Data 29/03/19

Página
1/2



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o
necessário

Ver também Catálogo de Serviços

Ficha G1 Gestão de madeira

REFERÊNCIA

- Relatório Técnico Nº CT-FLORESTA 89068-205 - Classificação de uso (IPT).

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual nº 53.047, de 02 de junho de 2008 - cria o CADMADEIRA e estabelece procedimentos na aquisição de produtos de subprodutos de madeira de origem nativa pelo Governo do Estado de São Paulo.

NORMAS

- NBR 7190:1997 - Projeto de estruturas de madeira.
- NBR 7203:1982 - Madeira serrada e beneficiada.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Revisão 2
Data 29/03/19

Página
2/2



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário